


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Buderus
Modellkennung	7738112200
Spezifischer Energieverbrauch (kaltes Klima)	-80,7 kWh/(m² x a)
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnittliches Klima)	A+
Spezifischer Energieverbrauch (durchschnittliches Klima)	-42,4 kWh/(m² x a)
Spezifischer Energieverbrauch (warmes Klima)	-17,8 kWh/(m² x a)
Typ	Zwei-Richtung-Lüftungsgerät (ZLG)
Art des Antriebs	Drehzahlregelung
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	84,0 %
Höchster Luftvolumenstrom	450 m³/h
Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs	174,0 W
Schallleistungspegel	49 dB
Bezugs-Luftvolumenstrom	0,090 m³/s
Bezugsdruckdifferenz	50 Pa
Spezifische Eingangsleistung	0,22 W/(m³/h)
Steuerungsfaktor	0,65
Steuerungstypologie	Steuerung nach örtlichem Bedarf – 0,65
Höchste innere Leckluftquoten	0,4 %
Höchste äußere Leckluftquoten	1,3 %
Lage der optischen Filterwarnanzeige	Unit and Remote Control
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Description of the filter warning display: See product-accompanying documentation. Regular filter replacement is important for the performance and energy efficiency of the system.
URL für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	http://www.bosch-thermotechnology.com
Jahresstromverbrauch	161,0 kWh Elektrizität/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima	8 943,0 kWh Primärenergie/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittlichem Klima	4 571,0 kWh Primärenergie/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima	2 067,0 kWh Primärenergie/a

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 19/01/2016



EPREL-Eintragungsnummer 155495

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/155495>

Lieferant: Bosch Thermotechnik GmbH (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Customer Service

Website:

E-Mail-Adresse: contact@buderus.com

Telefonnummer: +49 6441 418 1846

Anschrift:

Sophienstr. 30-32
35576 Wetzlar
Deutschland