

**Produkt Datenblatt (2019-09-20)**
**Securfix 12 - 18 NG 4807 (10 bar)**
**Für Trinkwassererwärmungsanlagen.**

Das Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807 spart Zeit und Geld!



Typ	Anschluss Sicherheitsstrecke	Membranausdehnungsgefäß	Aufhängezarge	Prescor B [bar]	Gewicht [kg]	###	Bestellnummer
Securfix 12	G $\frac{3}{4}$ "	Airfix A 12	MB 3	6	7,7	18	24470
Securfix 12	G $\frac{3}{4}$ "	Airfix A 12	MB 3	8	7,7	18	24471
Securfix 12	G $\frac{3}{4}$ "	Airfix A 12	MB 3	10	7,7	18	24472
Securfix 18	G $\frac{3}{4}$ "	Airfix A 18	MB 3	6	8,9	18	24570
Securfix 18	G $\frac{3}{4}$ "	Airfix A 18	MB 3	8	8,9	18	24571
Securfix 18	G $\frac{3}{4}$ "	Airfix A 18	MB 3	10	8,9	18	24572



Max. Volumen Trinkwassererwärmer [l]	Zulaufdruck [bar]	Ansprechdruck des Sicherheitsventils		
		6 bar	8 bar	10 bar
95	4	Securfix 12		
140	4	Securfix 18		
210	3	Securfix 12		
210	4		Securfix 12	
305	4			Securfix 12
310	3	Securfix 18		
320	3		Securfix 12	
360	4		Securfix 18	
370	3			Securfix 12
460	4			Securfix 18
480	3		Securfix 18	
570	3			Securfix 18

### **Vorteile**

- Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks.

### **Allgemeine Informationen**

Securfix bietet alle zur Absicherung der Anlage notwendigen Anforderungen:

- Systemabspernung.
- Wartungsabspernung durch Kugelhahn in Drei-Wege-Ausführung mit Gefäßentleerung (Schlauchanschluss).
- Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung.
- Prescor B Sicherheitsventil.
- Ablauftrichter.
- Aufhängezarge MB 3 mit Schnappmechanismus.
- Airfix A Membran-Druckausdehnungsgefäß:

Max. zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar.

Vordruck: 4 bar.

- Prüfzeichen DIN-DVGW-Reg. Nr.: NW-6314CM0316.
- ABP-Nr.: PA-IX6970/I.

### **Mehr Informationen online finden:**

[Montageanleitung](#)

[Zusätzliche Dokumentation](#)

Flamco GmbH  
Gold-Zack-Straße 7-9  
40822, Mettmann - de  
**T** +49 2104 80006 20  
**E** [info@flamco.de](mailto:info@flamco.de)  
**I** [flamcogroup.com/de](http://flamcogroup.com/de)