

Vitocell 100-U

Gültig für Typ:
CVUD 300 I, CVUD-A 300 I

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, 35108 Allendorf, Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

2009/125/EG Ökodesign-Richtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
2014/68/EU Druckgeräterichtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)
814/2013 EU-Verordnung „Energieeffizienzanforderungen“ (OJEU L 239/162, 06.09.2013)

Angewandte Normen:

DIN 4753-3: 2017-08
EN 12897: 2016 + A1: 2020
EN 15332: 2019
AD 2000-Regelwerk

Angaben gemäß Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU):

- Beheiztes Druckgerät mit 3 Kammern (nicht überhitzungsgefährdet)
- Trinkwasserteil nach Artikel 4, Absatz (3)
- Solar- und Heizwasserteil in Kategorie 1

- Angewandte Konformitätsbewertung Module: B und C2
EU-Baumusterprüfung durch: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München, Deutschland, Kenn-Nummer: 0036
- EU-Baumusterzifikatsnummer: Z-IS-ESA12-MUC-23-03-5010230631-003

Das Druckgerät wurde ohne Ausrüstung (Sicherheitseinrichtungen) geprüft.
Es muss vor der Aufstellung und der ersten Inbetriebnahme gemäß den nationalen Vorschriften ausgerüstet werden.

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0036** gekennzeichnet.

Allendorf, 15.03.2023

Viessmann Climate Solutions SE



ppa. Uwe Engel
Senior Vice President Engineering & Technology

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

4750004892