

DE	Montageanleitung Feuchteanbauschalter	3	LT	Montažo instrukcija Primontuojamasis drėgnio jungiklis	100
GB	Installation instructions Contact humidistat	10	LV	Montāžas instrukcija lebūvētais mitruma slēdzis	107
FR	Notice de montage Sonde d'humidité	17	NO	Monteringsanvisning Fuktighetsoppophopningsbryter	114
BG	Ръководство за монтаж Допълнителен превключвател според влажността	24	PL	Instrukcja montażu Przełącznik wilgotnościowy	121
CN	安装指南 湿度加装开关	31	PT	Instruções de montagem Interruptor de controlo de humidade	128
CZ	Návod k montáži Vestavný spínač vlhkosti	37	RO	Instrucțiuni de montaj Comutator de umiditate	135
DK	Montagevejledning Fugtighedskontakt	44	RS	Uputstvo za montažu Prekidač za nadzor stvaranja kondenzata	142
EE	Paigaldusjuhend Niiskuslüliti	51	RU	Инструкция по монтажу Накладной датчик влажности	149
ES	Instrucciones de montaje Higróstato	58	SE	Montageinstruktion Fuktibrytare	157
FI	Asennusohje Kosteuskytkin	65	SI	Navodilo za montažo Stikalo za nadzor vlažnosti	164
GR	Οδηγίες συναρμολόγησης Πρόσθετος διακόπτης υγρασίας	72	SK	Montážny návod Kondenzačný spínač	171
HR	Upute za montažu Prigradni prekidač vlage	79	TR	Montaj Kilavuzu Nem ölçer	178
HU	Szerelési utasítás Nedvességérzékelő	86	UA	Інструкція з монтажу Накладний датчик вологості	185
IT	Istruzioni di montaggio Umidostato esterno	93			

Montageanleitung für die Fachkraft

VIESSMANN

Feuchteanbauschalter

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Hinweis

Zusätzlich zum Regelungsstromkreis können mehrere Laststromkreise vorhanden sein (z. B. Verdichter, Heizwasser-Durchlauferhitzer).

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.



Gefahr

Falls nicht alle Stromkreise spannungsfrei geschaltet sind, kann dies zu Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

Alle vorhandenen Stromkreise spannungsfrei schalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Spezielle Sicherheitshinweise zum verwendeten Kältemittel der Wärmepumpe beachten:



Montage- und Serviceanleitung der Wärmepumpe

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.
Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.


Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Produktinformation

Damit bei Kühlen über einen Heizkreis die Kondenswasserbildung auf den Kühlflächen vermieden werden kann, erfasst der Feuchteanbauschalter die relative Feuchtigkeit am Montageort. Um Feuchteschäden zu vermeiden, soll der Feuchteanbauschalter rechtzeitig vor Überschreiten des Taupunkts auslösen. Der dafür einzustellende Schaltpunkt ist abhängig von der Einbauposition des Feuchteanbauschalters und den baulichen Gegebenheiten, z. B. Einbau im kühlen oder warmen Kellerraum.

Sobald der Schaltpunkt überschritten wird, wird die Kühlfunktion unterbrochen. An der Regelung wird eine Meldung angezeigt.

Produktinformation (Fortsetzung)



- (A) Feuchteanbauschalter 24 V==
- (B) Nur bei Feuchteanbauschalter
230 V~:
Umsetzer 24 V==/230 V~
- (C) Leitung zur Regelung

Feuchteanbauschalter montieren

Feuchteanbauschalter an feuchtester Stelle im Raum montieren.
Feuchteanbauschalter mit Kabelbindern am Vorlauf des Kühlkreises befestigen. Dabei guten Wärmekontakt mit der gewählten Stelle sicherstellen.
Sicherstellen, dass kein Kondensat in das Gehäuseinnere gelangt.

An Vitotronic Regelung anschließen


Wärmepumpe öffnen

 Anlage spannungsfrei schalten und Wärmepumpe öffnen
Montage- und Serviceanleitung
Wärmepumpe

Feuchteanbauschalter 24 V -- anschließen

 Anschluss an Regler- und Sensorleiterplatte, Klemme F11
Montage- und Serviceanleitung
Wärmepumpe

Feuchteanbauschalter 230 V -- anschließen



- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| (A) | Feuchteanbauschalter
24 V -- | X3.1 | Phase geschaltet |
| (B) | Umsetzer 24 V -- /230 V -- | X2.N | Neutralleiter |
| (C) | Rangierleiterplatte oder
Lüsterklemmen der
Vitotronic Regelung | X3.8/X3.9 | Potenzialfreier Kontakt für
Feuchteanbauschalter |

 Leistungsverlegung in der Wärmepumpe
Montage- und Serviceanleitung
Wärmepumpe

Potenzialfreier Kontakt X3.8/X3.9:

- Kontakt geschlossen:
Sicherheitskette durchgängig
- Kontakt geöffnet:

An Vitotronic Regelung anschließen (Fortsetzung)

- Sicherheitskette unterbrochen, Wärmepumpe außer Betrieb
- Schaltvermögen:
230 V~, 0,15 A

Hinweis

Falls zusätzlich zum Feuchteanbauschalter ein Frostschutzwächter angegeschlossen wird, beide Komponenten in Reihe anschließen.

Wärmepumpen mit Viessmann One Base

Feuchteanbauschalter 24 V= direkt an der Wärmepumpe anschließen

Je nach Wärmepumpentyp und Anlagenausstattung können 1 bis 2 Feuchteanbauschalter direkt an der Wärmepumpe angeschlossen werden:




Montage- und Serviceanleitung
Wärmepumpe

Feuchteanbauschalter 230 V~ an Elektronikmodul ADIO anschließen

Für Wärmepumpen mit Viessmann One Base und Pufferspeicher ist zum Anschluss des Feuchteanbauschalters immer das Elektronikmodul ADIO erforderlich.


Wärmepumpen mit Viessmann One Base (Fortsetzung)



- (A) Feuchteanbauschalter
- (B) Umsetzer 24 V--/230 V~
- (C) Heiz-/Kühlkreispumpe

(D) Elektronikmodul ADIO

Inbetriebnahme und Einregulierung



(A) Stellrad

2. **Feuchteanbauschalter prüfen:**
Stellrad mit Schraubendreher
solange nach links oder rechts drehen, bis ein Klickgeräusch (Schaltpunkt) zu hören ist.
3. **Schaltpunkt einstellen:**
Stellrad mit dem Schraubendreher
auf gewünschten Schaltpunkt drehen.
Der Schaltpunkt muss so gewählt werden, dass **kein** Kondenswasser auf den Kühlflächen entsteht.
Empfohlene Einstellung: $\leq 80\%$
4. **Wärmepumpe schließen und Netzspannung einschalten:**
 Montage- und Serviceanleitung Wärmepumpe

Installation instructions for contractors

VIESSMANN

Contact humidistat

Safety instructions

 Please follow these safety instructions closely to prevent accidents and material losses.

Safety instructions explained

 **Danger**
This symbol warns against the risk of injury.

Installation, commissioning, inspection, maintenance and repairs must only be carried out by an authorised, competent person (heating engineer/installation contractor).

Before working on the appliance/heating system, isolate it from the power supply (e.g. by removing the separate fuse or by means of a mains isolator) and safeguard against reconnection.

Note
In addition to the control circuit there may be several power circuits (e.g. compressor, instantaneous heating water heater).

Note
Details identified by the word "Note" contain additional information.

 **Danger**
If not all electrical circuits are isolated, injury through electric shock and appliance damage may result.
Isolate all existing electrical circuits from the power supply.
Safeguard against unauthorised reconnection.

Wear suitable personal protective equipment when carrying out any work.

Observe the special safety instructions for the refrigerant used in the heat pump:

 Heat pump installation and service instructions

Safety instructions (cont.)

Repairing components that fulfil a safety function can compromise the safe operation of the system. For replacements, use only original spare parts supplied or approved by Viessmann.

Install the components with new gaskets.


Product information

To prevent condensate on the cooling surfaces when cooling via a heating circuit, the contact humidistat detects the relative humidity at the installation location.

To prevent moisture damage, the contact humidistat should respond in good time before the dew point is exceeded. The switching point to set for this depends on the installation position of the contact humidistat as well as on the physical conditions, e.g. installation in a cool or warm cellar.

As soon as the switching point is exceeded, the cooling function is interrupted. A message is shown on the control unit.

Product information (cont.)



- (A) Contact humidistat 24 V==
- (B) Only with contact humidistat
230 V~:
Converter 24 V==/230 V~
- (C) Cable to the control unit

Installing the contact humidistat

Install the contact humidistat in the most humid part of the room. Secure the contact humidistat with cable ties to the flow of the cooling circuit. Ensure good thermal contact with the selected area. Ensure that no condensate gets inside the enclosure.

Connecting to the Vitotronic control unit

Opening the heat pump

 Isolating the system from the power supply and opening the heat pump


Heat pump installation and service instructions

Connecting the contact humidistat 24 V==

 Connection to the controller and sensor PCB, terminal F11

Heat pump installation and service instructions

Connecting the contact humidistat 230 V~



- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| (A) | Contact humidistat 24 V== | X3.1 | Phase switched |
| (B) | Converter 24 V==/230 V~ | X2.N | Neutral conductor |
| (C) | Cross connect PCB or luster terminals of the Vitotronic control unit | X3.8/X3.9 | Floating contact for contact humidistat |

 Cable/lead routing inside the heat pump
Heat pump installation and service instructions

Floating contact X3.8/X3.9:

- Contact closed:
Safety chain has continuity
- Contact open:



Connecting to the Vitotronic control unit (cont.)

- Safety chain interrupted; heat pump shut down
- Breaking capacity:
230 V~, 0.15 A

Note

If a frost stat is connected in addition to the contact humidistat, connect both devices in series.

Heat pumps with Viessmann One Base

Connecting the contact humidistat 24 V= directly to the heat pump

Depending on the heat pump type and system equipment, 1 to 2 contact humidistats can be connected directly to the heat pump:




Heat pump installation and service instructions

Connecting the contact humidistat 230 V~ to the ADIO electronics module

For heat pumps with Viessmann One Base and a buffer cylinder, the ADIO electronics module is always required to connect the contact humidistat.


Heat pumps with Viessmann One Base (cont.)



- (A) Contact humidistat
- (B) Converter 24 V--/230 V~
- (C) Heating/cooling circuit pump

- (D) ADIO electronics module

Commissioning and adjustment



(A) Setting wheel

- 2. Test the contact humidistat:**
Using a screwdriver, turn the setting wheel anti-clockwise or clockwise until you hear a clicking sound (switching point).

- 3. Set the switching point:**
Turn the setting wheel to the required switching point with the screwdriver.
Select a switching point that will not allow **any** condensate to form on the cooling surfaces.
Recommended setting: $\leq 80\%$.

- 4. Close the heat pump and switch on the power supply:**
 Heat pump installation and service instructions

Notice de montage

VIESSMANN

Sonde d'humidité

Consignes de sécurité



Respecter scrupuleusement ces consignes de sécurité afin d'éviter tout risque et tout dommage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécurité



Danger

Ce symbole met en garde contre les dommages pour les personnes.

Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations devront être impérativement effectués par un personnel qualifié (installateurs/chauffagistes).

Couper l'alimentation électrique (au porte-fusible du tableau électrique ou à l'interrupteur principal, par exemple) avant de commencer l'intervention sur l'appareil/l'installation de chauffage et empêcher la remise sous tension.

Remarque

Plusieurs circuits de puissance peuvent être présents en plus du circuit de régulation (par exemple le compresseur, le système chauffant électrique).

Remarque

Les indications précédées du mot "Remarque" contiennent des informations supplémentaires.



Danger

Si tous les circuits électriques ne sont pas hors tension, le courant électrique peut causer des blessures et des dommages sur l'appareil.

Mettre tous les circuits électriques présents hors tension.
Empêcher la remise sous tension.

Pour tous les travaux, porter un équipement de protection individuel adapté.

Respecter les consignes de sécurité spécifiques au fluide frigorigène utilisé :



Notice de montage et de maintenance de la pompe à chaleur

Consignes de sécurité (suite)

Réparer des composants de sécurité nuit au bon fonctionnement de l'installation.

Si on remplace des pièces, utiliser uniquement des pièces Viessmann d'origine ou des pièces équivalentes autorisées par Viessmann.

Montage des composants avec des joints neufs.


Information produit

La sonde d'humidité détecte l'humidité relative à l'emplacement de montage pour éviter la formation de condensats sur les surfaces de rafraîchissement dans le cas d'un rafraîchissement par un circuit de chauffage.

Afin de prévenir les dommages dus à l'humidité, la sonde d'humidité doit se déclencher à temps avant le dépassement du point de rosée. Le point de commutation à régler dépend de la position de montage de la sonde d'humidité et des caractéristiques de construction, par exemple montage dans une cave froide ou chaude.

La fonction de rafraîchissement est interrompue dès que le point de commutation est dépassé. Un message est affiché sur la régulation.

Information produit (suite)



- Ⓐ Sonde d'humidité 24 V==
- Ⓑ Uniquement pour une sonde d'humidité 230 V~ :
transformateur 24 V==/230 V~
- Ⓒ Câble vers la régulation

Monter la sonde d'humidité

Monter la sonde d'humidité à l'endroit le plus humide de la pièce.

Fixer la sonde d'humidité avec des colliers pour câble sur le départ du circuit de rafraîchissement. S'assurer que le contact thermique avec l'emplacement choisi est bon.

S'assurer que les condensats n'entrent pas à l'intérieur du boîtier.

Raccorder à la régulation Vitotronic

Ouvrir la pompe à chaleur

 Mettre l'installation hors tension et ouvrir la pompe à chaleur


Notice de montage et de maintenance de la pompe à chaleur

Raccorder la sonde d'humidité 24 V --

 Raccordement sur la platine de régulateur et de sonde, borne F11

Notice de montage et de maintenance de la pompe à chaleur

Raccorder la sonde d'humidité 230 V --



- | | | | |
|-----|---|-----------|---|
| (A) | Sonde d'humidité 24 V -- | X3.1 | Phase commutée |
| (B) | Transformateur 24 V -- /230 V -- | X2.N | Conducteur neutre |
| (C) | Platine de raccordement des câbles ou bornier de la régulation Vitotronic | X3.8/X3.9 | Contact sans potentiel pour la sonde d'humidité |

 Pose des câbles dans la pompe à chaleur
Notice de montage et de maintenance de la pompe à chaleur

Contact sans potentiel X3.8/X3.9 :

- Contact fermé : chaîne de sécurité continue
- Contact ouvert :

Raccorder à la régulation Vitotronic (suite)

- chaîne de sécurité interrompue, pompe à chaleur hors service
- Pouvoir de coupure : 230 V~, 0,15 A

Remarque

Si un aquastat de surveillance de protection contre le gel est raccordé en plus de la sonde d'humidité, raccorder les deux composants en série.

Pompes à chaleur avec Viessmann One Base

Raccorder la sonde d'humidité 24 V[—] directement à la pompe à chaleur

Selon le type de pompe à chaleur et l'équipement de l'installation, il est possible de raccorder 1 à 2 sondes d'humidité directement à la pompe à chaleur :




Notice de montage et de maintenance de la pompe à chaleur

Raccorder la sonde d'humidité 230 V~ au module électronique ADIO

Pour les pompes à chaleur avec Viessmann One Base et réservoir tampon, le raccordement de la sonde d'humidité nécessite toujours le module électronique ADIO.

Pompes à chaleur avec Viessmann One Base (suite)




(A) Sonde d'humidité

(B) Transformateur 24 V--/230 V~

(C) Pompe du circuit de chauffage/
rafraîchissement

(D) Module électronique ADIO

Mise en service et réglage



(A) Sélecteur

- 2. Contrôler la sonde d'humidité :**
Tourner le sélecteur vers la gauche ou la droite avec un tournevis jusqu'au clic audible (point de commutation).
- 3. Régljer le point de commutation :**
Tourner le sélecteur sur le point de commutation souhaité avec un tournevis.
Le point de commutation doit être choisi de façon à ce qu'il ne se forme **pas** de condensats sur les surfaces de rafraîchissement.
Réglage recommandé : $\leq 80\%$
- 4. Fermer la pompe à chaleur et enclencher la tension d'alimentation secteur :**
 Notice de montage et de maintenance de la pompe à chaleur

Ръководство за монтаж

за специалисти

Допълнителен превключвател според влажността

Указания за безопасност

Моля следвайте точно тези инструкции за безопасност, за да избегнете рискове и вреди за хората, имуществени щети и щети за околната среда.

Обяснение на инструкциите за безопасност



Опасност

Този знак предупреждава за опасност от вреди за човека.

Указание

Данните обозначени с думата Указание съдържат допълнителна информация.

Монтажът, първоначалното пускане в експлоатация, инспекцията, поддръжката и привеждането в изправност трябва да се извършват от оторизирани специалисти (специализирана фирма за отоплителна техника/фирма, с която има сключен договор за инсталациране).

При работи по уреда/отоплителната инсталация изключете напрежението (например от отделния предпазител или главен прекъсвач) и ги осигурете срещу повторно включване.

Указание

Допълнително към кръга на регулация ток е възможно да са налице няколко кръга на работния ток, (напр. компресор, проточен водонагревател).



Опасност

Ако не всички токови кръгове са изключени от напрежение, това може да доведе до наранявания от електрически ток и до повреди на уреда. Изключете от напрежение всички налични токови кръгове. Осигурете срещу повторно включване.

Указания за безопасност (продължение)

При всички работи носете подходящи лични предпазни средства.

Вземете под внимание специалните указания за безопасност относно използванятия хладилен агент на термопомпата:



Ръководство за монтаж и сервиз на термопомпата

Ремонтът на конструктивни елементи със свързана с техническата безопасност функция излага на риск безопасната експлоатация на инсталацията.

При смяна използвайте само оригинални части Viessmann или одобрени от Viessmann резервни части.

Монтирайте конструктивните елементи с нови уплътнения.

Информация за продукта


За да може да се избегне образуване на кондензат върху охлаждащите повърхности при охлажддане чрез отопителен кръг, допълнителният превключвател според влажността отчита относителната влажност на мястото на монтаж.

За да се избегнат щети от влага, допълнителният превключвател според влажността трябва да се задейства своевременно преди превишаване на точката на кондензация.

Настройваната за целта точка на превключване зависи от монтажната позиция на допълнителния превключвател според влажността и строителните дадености, напр. монтаж в хладно или топло мазе.

Веднага щом бъде превишена точката на превключване, охлаждащата функция се прекъсва. На управлението се показва съобщение.

Информация за продукта (продължение)



- (A) Допълнителен превключвател според влажността 24 V ---
- (B) Само при допълнителен превключвател според влажността 230 V \sim :
Преобразувател 24 V --- /230 V \sim
- (C) Кабел към управлението

Монтаж на допълнителен превключвател според влажността

Монтирайте допълнителен превключвател според влажността на най-влажното място в помещението. Закрепете допълнителния превключвател според влажността с кабелни превръзки към подаващата линия на охладителния кръг. При това осигурете допълнителен топлинен контакт с избраното място. Уверете се, че кондензатът постъпва във вътрешността на уреда.

Свързване към управлението Vitotronic

Отворете термопомпата



Изключете напрежението на инсталацията и отворете термопомпата

Ръководство за монтаж и сервиз на термопомпата

Свързване на допълнителен превключвател според влажността 24 V_{dc}




Свързване към платката за регулаторите и сензорите, клема F11

Ръководство за монтаж и сервиз на термопомпата

Свързване към управлението Vitotronic (продължение)

Свързване на допълнителен превключвател според влажността 230 V~



- | | | | |
|-----|--|-----------|--|
| (A) | Допълнителен превключвател според влажността
24 V -- | X3.1 | Фаза включена |
| (B) | Преобразувател 24 V -- /
230 V~ | X2.N | Нулев проводник |
| (C) | Разпределителна платка
или лустер клеми на
управлението Vitotronic | X3.8/X3.9 | Контакт с нулев потенциал
за допълнителен превключвател според влажността |



Полагане на кабелите в термопомпата

Ръководство за монтаж и сервиз на термопомпата

Контакт с нулев потенциал X3.8/ X3.9:

- Затворен контакт:
Зашитната верига е непрекъсната
- Контакт отворен:
Зашитната верига е прекъсната,
термопомпата не работи
- Възможност за превключване:
230 V~, 0,15 A

Указание

Ако към допълнителния превключвател според влажността се свързва контролер за защита от замръзване, двата компонента се свързват последователно.

Термопомпи с Viessmann One Base

Свързване на допълнителен превключвател според влажността 24 V~ директно към термопомпата


В зависимост от типа термопомпа и оборудването на инсталацията към термопомпата могат да се свържат 1 до 2 допълнителни превключвателя според влажността:



Ръководство за монтаж и сервиз на термопомпата

Свързване на допълнителен превключвател според влажността 230 V~ към електронния модул ADIO

При термопомпи с Viessmann One Base и буферен съд за свързване на допълнителния превключвател според влажността винаги е необходим електронният модул ADIO.




- (A) Допълнителен превключвател според влажността

Термопомпи с Viessmann One Base (продължение)

- (B) Преобразувател 24 V=~/230 V~
- (C) Помпа на отоплителния/охладителния кръг
- (D) Електронен модул ADIO

Въвеждане в експлоатация и регулиране



(A) Регулиращо колело

2. Проверете допълнителния превключвател според влажността:

Въртете регулиращото колело с отвертка наляво или надясно, докато се чуе щракване (точка на превключване).

3. Настройка на точката на превключване:

С отвертката завъртете регулиращото колело на желана точка на превключване.

Точката на превключване трябва да се избере така, че по охлаждашите повърхности да **не** се образува кондензат.

Препоръчителна настройка:
 $\leq 80\%$

4. Затворете термопомпата и включете мрежовото напрежение:

 Ръководство за монтаж и сервис на термопомпата

安装指南

供专业人员使用

湿度加装开关

安全提示



请严格遵守这些安全说明，使人员和物品免受危害。

安全提示说明



危险

这个符号用于对人员受伤提出警告。

安装、首次运行、检查、保养和维修必须由指定的专业人员（专业供热公司/合同安装公司）完成。

在其他设备/供热设备上进行作业时要切断设备的电源（例如在单独的保险丝或者主开关处），并且采取措施防止电源被重新接通。

提示

除控制器电路外还可能有多个电流负荷回路（例如压缩机、热水直通加热器）。



危险

如果没有将所有的电路都切换至无电压，电流可能会造成人员伤害和设备损坏。

断开所有现有电路的电压。防止重新接通。

提示

带有“提示”字样的说明文字是附加说明。

在执行所有工作时，都需要使用合适的个人防护装备。

注意有关所使用热泵制冷剂的特殊安全提示：



热泵安装和服务指南

擅自维修具有安全功能的部件会影响设备的安全运行。


在更换零件时仅允许使用 Viessmann 的原厂零件或经 Viessmann 许可的备件。安装部件时使用新的密封件。

产品信息

为了在通过供热回路制冷时避免在冷却面上形成冷凝水，湿度加装开关探测安装位置的相对湿度。

为避免受潮损坏，应在超过露点前及时触发湿度加装开关。为此设置的开关点取决于湿度加装开关的安装位置以及结构情况，比如安装在凉爽或温暖的地下室中。

一旦超过开关点，将中断制冷功能。在控制器上显示一条提示。



- (A) 湿度加装开关 24 V_{DC}
- (B) 仅限 230 V_{AC} 湿度加装开关：
24 V_{DC}/230 V_{AC} 转换器
- (C) 连接控制器的导线

安装湿度加装开关

将湿度加装开关安装到室内最潮湿的位置上。

用缆线将湿度加装开关固定在冷却回路的出水端。这时通过选定的位置确保充分热接触。

确保没有冷凝水进入外壳内部。

与 Vitotronic 控制器相连


打开热泵

 切断设备电压并打开热泵
热泵安装和服务指南

连接湿度加装开关 24 V --

 控制器和传感器电路板接口，端子 F11
热泵安装和服务指南

连接 230 V -- 湿度加装开关



- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------------|
| (A) | 湿度加装开关 24 V -- | X3.1 | 接通相位 |
| (B) | 24 V $\text{--}/230 V\text{--}$ 转换器 | X2.N | 零线 |
| (C) | Vitotronic 控制器的配线板或
组合式接线端子 | X3.8/X3.9 | 湿度加装开关的无电位触点 |

与 Vitotronic 控制器相连 (续)



热泵中的导线敷设
热泵安装和服务指南

无电位的触点 X3.8/X3.9 :

- 接点闭合 :
 - 安全链不间断
- 接点开启 :
 - 安全链中断，热泵关闭
- 断流容量 :
 - 230 V~, 0.15 A

提示

如果除湿度加装开关以外连接有防冻保护监视器，则串联两个组件。

配备 Viessmann One Base 的热泵

将 24 V~ 湿度加装开关直接与热泵相连

视热泵型号和设备配置而定，可将 1 至
2 个 湿度加装开关直接与热泵相连：




热泵安装和服务指南

将 230 V~ 湿度加装开关与 ADIO 电子功能模块相连

对于配备 Viessmann One Base 和缓冲
水箱的热泵，为连接湿度加装开关，始
终需要有 ADIO 电子功能模块。


配备 Viessmann One Base 的热泵 (续)



- (A) 湿度加装开关
- (B) 24 V--/230 V~ 转换器
- (C) 供热/制冷循环泵

(D) 电子功能模块 ADIO

投入运行和调试



(A) 调节轮

2. 检查湿度加装开关：

使用螺丝刀将调节轮一直向左或向右旋转，直至听到咔嚓声（开关点）。

3. 设置开关点：

使用螺丝刀将调节轮旋转至所需的开关点。
在选择开关点时，必须确保不会在冷却面上产生冷凝水。
推荐的设置： $\leq 80\%$

4. 关闭热泵，接通电源电压：



热泵安装和服务指南

Návod k montáži

pro odborné pracovníky

VIESSMANN

Vestavný spínač vlhkosti

Bezpečnostní pokyny



Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak újmě na zdraví a škodám na majetku.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů



Nebezpečí

Tato značka varuje před úramem.

Upozornění

Údaje uvedené slovem „Upozornění“ obsahují doplňkové informace.

Montáž, první uvedení do provozu, inspekce, údržbu a opravy musí provádět pouze autorizovaní odborníci (topeňářská firma/smluvní instalatérská firma).

Při provádění prací na přístroji/topném zařízení je nutno je odpojit od napětí (např. na samostatné pojistce nebo hlavním vypínači) a zajistit proti opětnému zapnutí.

Upozornění

Dodatečně k obvodu regulačního prudu může být k dispozici více zátěžových obvodů (např. kompresor, průtokový ohříváč topné vody).



Nebezpečí

V případě, že nebudou všechny proudové obvody zbaveny napětí, může to způsobit úrazy elektrickým proudem a poškození zařízení.

Všechny stávající proudové obvody odpojte od napětí. Zajistěte, aby nemohlo být znova zapnuto.

Při všech pracích používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Dodržujte speciální bezpečnostní pokyny týkající se použitého chladiva tepelného čerpadla:



Montážní a servisní návod tepelného čerpadla

Bezpečnostní pokyny (pokračování)

Opravování součástí s bezpečnostně technickou funkcí ohrožuje bezpečný provoz zařízení.

K výměně používejte výhradně originální díly firmy Viessmann nebo díly touto firmou schválené.
Montáž součástek s novými těsněními.


Informace o výrobku

Aby se při chlazení přes topný okruh zabránilo tvorbě kondenzátu na chladících plochách, měří vestavný spínač vlhkosti relativní vlhkost na místě montáže.

Aby se zabránilo poškození vlhkostí, měl by se vestavný spínač vlhkosti spustit včas před překročením rosného bodu. K tomu nastavovaný spínač bod závisí na montážní poloze přídavného spínače vlhkosti a stavebních podmínkách, např. montáž v chladném nebo teplém sklepě.

Jakmile dojde k překročení spínačího bodu, funkce chlazení se přeruší. Na regulaci se zobrazí hlášení.

Informace o výrobku (pokračování)



- (A) Vestavný spínač vlhkosti 24 V --
- (B) Jen u vestavného spínače vlhkosti
230 V -- :
Převodník 24 V $\text{--}/230$ V --
- (C) Kabel k regulaci

Montáž vestavného spínače vlhkosti

Vestavný spínač vlhkosti namontujte na nejvlhčím místě v místnosti.

Přídavný spínač vlhkosti upevněte pomocí svazku kabeláže na přívodní větví chladicího okruhu. Přitom zajistěte dobrý tepelný kontakt se zvoleným místem.

Zajistěte, aby dovnitř skříně nepronikal kondenzát.

Připojení k regulaci Vitotronic

Otevření tepelného čerpadla



Odpojení zařízení od zdroje napětí a otevření tepelného čerpadla
Montážní a servisní návod tepelného čerpadla.


Připojení vestavného spínače vlhkosti 24 V --



Připojka na desce s plošnými spoji regulátorů a čidel, svorka F11

Montážní a servisní návod tepelného čerpadla

Připojení vestavného spínače vlhkosti 230 V \sim



- (A) Vestavný spínač vlhkosti 24 V --
 (B) Převodník 24 V -- /230 V \sim
 (C) Ranžírovací deska s plošnými spoji nebo svorkovnice regulace Vitotronic

- X3.1 Spínáná fáze
 X2.N Neutrální vodič
 X3.8/X3.9 Beznapěťový kontakt pro přídavný spínač vlhkosti



Instalace vedení v tepelném čerpadle

Montážní a servisní návod tepelného čerpadla.

Beznapěťový kontakt X3.8/X3.9:

- Kontakt sepnutý:
Bezpečnostní řetězec spojitý
- Kontakt rozpojený:

Připojení k regulaci Vitotronic (pokračování)

Přerušený bezpečnostní řetězec,
tepelné čerpadlo mimo provoz

- Spínací schopnost:
230 V~, 0,15 A

Upozornění

Pokud bude k přídavnému spínači vlhkosti připojen navíc hlídac ochrany před mrazem, připojte obě součásti do série.

Tepelná čerpadla s Viessmann One Base

Připojení vestavného spínače vlhkosti 24 V~ přímo k tepelnému čerpadlu

Podle typu tepelného čerpadla a vybavení systému je možné přímo k tepelnému čerpadlu připojit 1 až 2 vestavné spínače vlhkosti:




Montážní a servisní návod tepelného čerpadla

Připojení vestavného spínače vlhkosti 230 V~ k elektronickému modulu ADIO

Pro tepelná čerpadla s Viessmann One Base a akumulačním zásobníkem je pro připojení vestavného spínače vlhkosti vždy potřebný elektronický modul ADIO.


Tepelná čerpadla s Viessmann One Base (pokračování)



- (A) Vestavný spínač vlhkosti
- (B) Převodník 24 V $\overline{\text{--}}$ /230 V \sim
- (C) Čerpadlo topného/chladicího okruhu

(D) Elektronický modul ADIO

Uvedení do provozu a seřízení



(A) Nastavovací kolečko

2. Kontrola přídavného spínače vlhkosti:

Nastavovací kolečko otáčejte pomocí šroubováku doleva nebo doprava tak dlouho, dokud neuslyšíte kliknutí (spínací bod).

3. Nastavení spínacího bodu:

Nastavovací kolečko otočte šroubovátkem do požadovaného spínacího bodu.

Spínací bod musí být zvolen tak, aby na chladicích plochách nevznikal **žádný** kondenzát.

Doporučené nastavení: $\leq 80\%$

4. Zavřete tepelné čerpadlo a zapněte sítové napětí:



Montážní a servisní návod tepelného čerpadla.

Montagevejledning

til servicefirmaet

VIESSMANN

Fugtighedskontakt

Sikkerhedshenvisninger

 Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader.

Forklaring til sikkerhedshenvisningerne

 **Fare**
Dette tegn advarer mod person-skader.

 **Bemærk**
Anvisninger med ordet Bemærk indeholder ekstra informationer.

Montering, første ibrugtagning, inspektion, vedligeholdelse og istandsættelse skal udføres af autoriserede fagfolk (VVS-firma / autoriseret VVS-installatør).

Når der arbejdes på enheden/varmeanlægget, skal der afbrydes for strømmen (f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder) og sikres mod genindkobling.

Bemærk
Foruden reguleringsstrømkredsen kan der findes flere belastningsstrømkredse, (f.eks. kompressor, gennemstrømningsvarmer).

 **Fare**
Hvis ikke alle strømkredse er uden spænding, kan det medføre kvæstelser og skader på udstyret pga. elektrisk strøm. Afbryd alle eksisterende strømkredse. Sikre mod gentilkobling.

Brug ved alle arbejder egnet personligt beskyttelsesudstyr.

Vær opmærksom på de specielle sikkerhedshenvisninger til det i varmepumpen anvendte kølemiddel:

 Montage- og servicevejledning til varmepumpen

Istandsættelsen af komponenter med sikkerhedsteknisk funktion udgør en fare for anlæggets sikre drift.

Sikkerhedshenvisninger (fortsat)

Ved udskiftning må der kun anvendes originale dele fra Viessmann eller reservedele, der er godkendt af Viessmann.

Montér komponenter med nye pakninger.


Produktinformation

For at undgå kondensatdannelse på kølefladerne ved køling via en varmekreds, registrerer fugtighedskontakten den relative fugtighed på monteringsstedet.

For at undgå fugtskader, skal fugtighedskontakten udløse rettidigt før overskridelse af dugpunktet. Koblingspunktet, der skal indstilles det dette er afhængig af fugtighedskontaktens monteringsposition og de bygningsmæssige forhold, f.eks. installation i kolde eller varme kælderrum.

Så snart koblingspunktet overskrides, afbrydes kølefunktionen. Der vises en melding på reguleringen.

Produktinformation (fortsat)



- (A) Fugtighedskontakt 24 V==
- (B) Kun ved fugtighedskontakt 230 V~:
Omsætter 24 V==/230 V~
- (C) Ledning til regulering

Montering af fugtighedskontakt

Montér fugtighedskontakten på det mest fugtige sted i rummet.
Fastgør fugtighedskontakten med kabelbindere på kølekredsens fremløb.
Sørg derved for en god varmekontakt med det valgte sted.
Sørg for, at der ikke kan komme kondensat ind i kabinetet.

Tilslutning til Vitotronic-reguleringen

Åbning af varmepumpe



**Afbryd strømmen til anlægget
og åbn varmepumpen**

Montage- og servicevejledning
Varmepumpe


Tilslutning af fugtighedskontakt 24 V=



**Tilslutning på regulerings- og
følerprintplade, klemme F11**

Montage- og servicevejledning
Varmepumpe

Tilslutning af fugtighedskontakt 230 V~



- (A)
- (B)
- (C)

Fugtighedskontakt 24 V=

Omsætter 24 V=~/230 V~

Rangerprintplade eller kron-
muffer på Vitotronic-regule-
ring

X3.1

X2.N

X3.8/X3.9

Fase koblet

Neutralleder

Potentialfri kontakt til fugtig-
hedskontakt



**Ledningsfordeling i varme-
pumpen**

Montage- og servicevejledning
Varmepumpe

Potentialfri kontakt X3.8/X3.9:

- Kontakt sluttet:
Sikkerhedskæde ubrudt
- Kontakt åben:



Tilslutning til Vitotronic-reguleringen (fortsat)

- Sikkerhedskæde afbrudt, varmepumpe ude af drift
- Skiftekapacitet:
230 V~, 0,15 A

Bemærk

Hvis der udover fugtighedskontakt også tilsluttes en frostskringsvagt, skal begge komponenter tilsluttes i serie.

Varmepumper med Viessmann-One Base

Tilslut fugtighedskontakt 24 V= direkte på varmepumpen

Alt efter varmepumpetype og anlægsudstyr kan der tilsluttes 1 til 2 fugtighedskontakter direkte på varmepumpen:




Montage- og servicevejledning
Varmepumpe

Tilslut fugtighedskontakt 230 V~ direkte på elektronikmodul ADIO

Ved varmepumper med Viessmann-One Base og bufferbeholder kræves der for tilslutning af fugtighedskontakten altid et elektronikmodul ADIO.


Varmepumper med Viessmann-One Base (fortsat)



- (A) Fugtighedskontakt
- (B) Omsætter 24 V⎓/230 V~
- (C) Varme-/kølekredspumpe

- (D) ADIO-elektronikmodul

Ibrugtagning og indregulering



(A) Indstillingshjul

- 2. Kontrol af fugtighedskontakt:**
Drej på indstillingshjulet med en skruetrækker til venstre eller højre, indtil der høres en kliklyd (koblingspunkt).

- 3. Indstilling af koblingspunkt:**
Drej indstillingshjulet på det ønskede koblingspunkt med skruetrækkeren.
Koblingspunktet skal vælges således, at der **ikke** opstår kondensat på kølefladerne.
Anbefalet indstilling: ≤ 80 %

- 4. Luk varmepumpen, og slå netspændingen til:**
 Montage- og servicevejledning Varmepumpe

Paigaldusjuhend

spetsialistile

VIESSMANN

Niiskuslüliti

Ohutusjuhised



Pidage esitatud ohutusjuhistest täpselt kinni, et vältida inimeste vigastamist ja esemete kahjustamist.

Ohutusnõuetega selgitused



Oht

See sümbol hoiatab inimeste vigastada saamise ohu eest.

Paigaldustöid, esmakordset kasutuselevõttu, ülevaatust ning hooldus- ja remonditöid laske teha (kütteseadmete hooldusfirma või lepingulise paigaldusfirma) volitatud spetsalistidel.

Tööde teostamiseks seadme/kütte-seadme juures lülitage seadmed pingel välja (nt eraldi kaitsmest või pealülitist) ja kindlustage taassisselülitamise vastu.

Märkus

Juhtautomatika vooluringi körval võib olla veel teisi koormusvooluringe (nt kompressor või küttevee läbivoolusoonjendi).

Märkus

Pealkirja "Märkus" all on esitatud täien-dav teave.



Oht

Kui kõik vooluringid ei ole pingel välja lülitatud, võib elektrilöök põhjustada vigastusi ning seadmekahjustusi.

Lülitage kõik olemasolevad vooluringid pingel välja. Võtke tarvitusele abinõud, et seadet ei oleks võimalik kogemata uuestisse lülitada.

Iga töö juures tuleb kasutada selleks ettenähtud isiklikku kaitsevarustust.

Pöörake tähelepanu soojuspumbas kasutatava külmaine spetsiaalsetele ohutusjuhistele:



Soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhend

Ohutusjuhised (järg)

Ohutusfunktsioone täitvate komponendi remontimine seab ohtu seadme turvalisuse.

Väljavahetamisel tuleb kasutada ainult Viessmanni originaalvaruosi või Viessmanni poolt kasutamiseks lubatud varuosi.

Ehitusdetailid tuleb paigaldada koos uute tihenditega.


Tooteinformatsioon

Vältimaks kondensvee teket jahutamiseks kasutatava kütteringi jahutuspin-dadele tuleb paigaldada niiskuslüliti, mis mõõdab suhtelist niiskust paigalduskohas.

Niiskuskahjustuste ärahoitmiseks peab niiskuslüliti rakenduma õigeaegselt, enne kui kastepunkt on ületatud. Seadistatav lülituspunkt sõltub niiskuslüliti paigalduskohast ning ruumi ehituslikest iseärasustest, nt kas tegemist on jaheda või sooja keldriga.

Niipea kui lülituspunkt on saavutatud, jahutusfunktsioon katkestatakse. Juhtmooduli ekraanile ilmub teade.

Tooteinformatsioon (järg)



- (A) Niiskuslüliti 24 V==
- (B) Ainult 230 V~ niiskuslüliti puhul:
Muundur 24 V==/230 V~
- (C) Juhtmoodulisse viiv juhe

Niiskuslüliti paigaldamine

Niiskuslüliti tuleb paigaldada ruumi kõige niiskemasse kohta.

Niiskuslüliti tuleb kinnitada kaablivits-tega jahutusringi pealevoolutoru külge. Valitud kohas peab olema tagatud hea termiline kontakt.

Hoolitsege selle eest, et kondensaat ei pääseks korpu sisemusse.

Ühendamine juhtmooduliga Vitotronic


Soojuspumba avamine

 Lülitage kütteseade pingest välja ja avage soojuspump.
Soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhend

24 V $=$ niiskuslüliti ühendamine

 Ühendamine automaatika ja andurite trükkplaadil, klemm F11
Soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhend

230 V \sim niiskuslüliti ühendamine



- | | | | |
|-----|---|-----------|---|
| (A) | 24 V $=$ niiskuslüliti | X3.1 | Faas lülitunud |
| (B) | Muundur 24 V $=$ /230 V \sim | X2.N | Neutraaljuhe |
| (C) | Juhtmooduli Vitotronic manöövertrükkplaat või ridaklemmid | X3.8/X3.9 | Potentsiaalivaba kontakt niiskuslüliti ühendamiseks |

 Ühendusuhtme viimine soojuspumba
Soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhend

Potentsiaalivaba kontakt X3.8/X3.9:

- Kontakt suletud:
kaitseahel läbitav
- Kontakt avatud:

Ühendamine juhtmooduliga Vitotronic (järg)

kaitseahel katkenud, soojuspump ei tööta

- Lülitusvõimsus:
230 V~, 0,15 A

Märkus

Kui lisaks niiskuslülitiile on ette nähtud ka külma kaitserühm, tuleb mõlemad komponendid ühenda jadalülituses.

Viessmanni One Base-süsteemiga soojuspumbad

24 V== niiskuslüliti ühendamine otse soojuspumbaga

Sõltuvalt soojuspumba tüübist ja varustusest on võimalik üks kuni kaks niiskuslülitiit soojuspumbaga otse ühendada:




Soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhend

230 V~ niiskuslüliti ühendamine elektroonikamooduliga ADIO

Viessmanni One Base-süsteemi ja akupaaiga varustatud soojuspumpadel on vaja niiskuslüliti ühendamiseks alati elektroonikamoodulit ADIO.


Viessmanni One Base-süsteemiga soojuspumbad (järg)



- (A) Niiskuslüliti
- (B) Muundur 24 V==/230 V~
- (C) Kütte-/jahutusringluspump

(D) Elektroonikamoodul ADIO

Kasutuselevõtt ja reguleerimine



(A) Reguleerimisketas

- 2. Niiskuslülit kontrollimine:**
Keerake reguleerimisketast kruvi-keeraja abil päripäeva või vastupäeva, kuni kuulete klöpsatust (lülituspunkt).
- 3. Lülituspunkti seadistamine:**
Keerake reguleerimisketast kruvi-keeraja abil soovitud lülituspunkti. Lülituspunkt peab olema valitud nii, et sel temperatuuril oleks vee kondenseerumine jahutavatele pindadele **välisstatud**.
Soovitatav seadistus: $\leq 80\%$
- 4. Sulgege soojuspump ja lülitage võrgupinge sisse:**
 Soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhend

Instrucciones de montaje

para el especialista

Higrostato

Indicaciones de seguridad

 Siga estrictamente estas indicaciones de seguridad para evitar riesgos y daños personales y materiales.

Explicación de las indicaciones de seguridad



Peligro

Este símbolo advierte de daños personales.

Indicación

Los textos con la palabra Indicación contienen información adicional.

El montaje, la primera puesta en funcionamiento, la inspección, el mantenimiento y las reparaciones deberá efectuarlos el personal autorizado (empresa instaladora de calefacción/empresa instaladora autorizada).

Cuando se vayan a realizar trabajos en el equipo/la instalación de calefacción, desconectarlos de la tensión (p. ej., mediante el fusible correspondiente o el interruptor principal) y protegerlos de conexiones involuntarias.

Indicación

Además del circuito eléctrico de regulación, puede haber disponibles varios circuitos eléctricos de carga (p. ej. compresor, resistencia eléctrica).



Peligro

Si no todos los circuitos de corriente están desconectados de la tensión, se pueden producir lesiones por descarga eléctrica y daños en el equipo. Desconectar todos los circuitos eléctricos disponibles de la tensión. Asegurar para evitar que vuelvan a conectarse.

Llevar el equipo de protección personal adecuado al realizar cualquier trabajo.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad especiales para el refrigerante utilizado de la bomba de calor:



Instrucciones de montaje y para mantenedor y S.A.T. de la bomba de calor

Indicaciones de seguridad (continuación)

Las reparaciones de componentes que tengan funciones de seguridad suponen un peligro para el funcionamiento seguro de la instalación.

A la hora de sustituir componentes, solo se deben utilizar repuestos originales de Viessmann o repuestos de calidad similar autorizados por Viessmann.

Montaje de los componentes con juntas nuevas.


Información sobre el producto

Para que durante la refrigeración mediante un circuito de calefacción se pueda evitar la formación de condensados sobre las superficies de refrigeración, el higróstato registra la humedad relativa en el lugar de montaje.

Para evitar que se produzcan daños provocados por la humedad, el higróstato se deberá activar a tiempo antes de superar el punto de rocío. El punto de conmutación que debe ajustarse para ello depende de la posición de montaje del higróstato y de los datos arquitectónicos, p. ej. Montaje en un sótano frío o caliente.

Cuando se supera el punto de conmutación, se interrumpirá la función de refrigeración. En la regulación se indica un mensaje.

Información sobre el producto (continuación)



- (A) Higrostato de 24 V==
- (B) Solo con higrostato de 230 V~:
Convertidor de 24 V==/230 V~
- (C) Cable para la regulación

Montar el higrostato

Montar el higrostato en el punto más húmedo de la habitación.

Fijar el higrostato con bridales para cables en la impulsión del circuito de refrigeración. Para ello, asegurar un buen contacto térmico con el punto seleccionado.

Asegurarse de que no penetren condensados en el interior de la carcasa.

Conexión a la regulación Vitotronic

Apertura de la bomba de calor



Desconectar la tensión de la caldera y abrir la bomba de calor.

Instrucciones de montaje y para mantenedor y S.A.T. de la bomba de calor


Conexión del higrostato de 24 V --



Conexión a la tarjeta del regulador y del sensor, borna F11

Instrucciones de montaje y para mantenedor y S.A.T. de la bomba de calor

Conexión del higrostato de 230 V --



- | | | | |
|-----|--|-----------|--|
| (A) | Higrostato de 24 V -- | X3.1 | Fase comutada |
| (B) | Convertidor de 24 V -- /230 V -- | X2.N | Conductor neutro |
| (C) | Tarjeta de maniobras o bornas seccionables de la regulación Vitotronic | X3.8/X3.9 | Contacto libre de potencial para el higrostato |

Conexión a la regulación Vitotronic (continuación)



Tendido de cables en la bomba de calor

Instrucciones de montaje y para mantenedor y S.A.T. de la bomba de calor

Indicación

En caso de que un control antiheladas esté conectado de forma adicional al higrostato, conectar ambos componentes en serie.

Contacto libre de potencial X3.8/

X3.9:

- Contacto cerrado:
Secuencia de seguridad continua
- Contacto abierto:
Secuencia de seguridad interrumpida, bomba de calor fuera de servicio
- Potencia de ruptura:
230 V~, 0,15 A

Bombas de calor con Viessmann One Base

Conexión del higrostato de 24 V= directamente a la bomba de calor

Dependiendo del tipo de bomba de calor y del equipamiento de la instalación se pueden conectar de 1 a 2 higrostatos directamente a la bomba de calor:




Instrucciones de montaje y para mantenedor y S.A.T. de la bomba de calor

Conexión del higrostato de 230 V~ al módulo electrónico ADIO

Para las bombas de calor con Viessmann One Base y depósito de compensación siempre es necesario el módulo electrónico ADIO para la conexión del higrostato.


Bombas de calor con Viessmann One Base (continuación)



- (A) Higrostatoo
- (B) Convertidor de 24 V--/230 V~
- (C) Bomba del circuito de calefacción/
refrigeración

- (D) Módulo electrónico ADIO

Puesta en funcionamiento y ajuste



(A) Tornillo de regulación

2. Comprobar higrostato:

Girar el tornillo de regulación con el destornillador hacia la izquierda o la derecha hasta que se oiga un clic (punto de comutación).

3. Ajustar punto de comutación:

Girar el tornillo de regulación con el destornillador hasta el punto de comutación deseado.

El punto de comutación debe escogerse de manera que **no** se generen condensados sobre las superficies de refrigeración.

Ajuste recomendado: ≤ 80 %

4. Cerrar la bomba de calor y conectar la tensión de red:



Instrucciones de montaje y para mantenedor y S.A.T. de la bomba de calor

Asennusohje

alan ammattilaiselle

Kosteuskytkin

Turvaohjeet

 Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään.

Turvaohjeiden selitykset



Vaara

Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.

Ohje

Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja.

Asennus, ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto ja kunnostus on annettava valtuutettujen ammattilaisten tehtäväksi (huoltoliike/sopimusasennusliike).

Töissä laitteessa/lämmityslaitteistossa ne on kytettävä jännitteettömiksi (esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä), ja varmistettava uudelleen päälekyltentää vastaan.

Ohje

Ohjauskeskukseen virtapiiriin lisäksi voi olla olemassa useampia kuormavirtapiirejä (esim. kompressorit, lämmitysveden lisälämmitysvastus).



Vaara

Jos kaikissa virtapiirejä ei ole kytketty jännitteettömiksi, sähkövirta voi aiheuttaa loukkaantumisia ja laitevaurioita.

Kytke kaikki virtapiirit jännitteettömiksi. Varmista uudelleenpäälekyltentää vastaan.

Käytä kaikissa töissä soveltuvaan henkilökohtaista suojarustusta.

Ota huomioon lämpöpumpussa käytetävää kylmäainetta koskevat erityiset turvallisuusohjeet:



Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Turvaohjeet (jatkoja)

Turvallisuusteknisten rakenneosien kunnostus vaarantaa laitteiston turvallisen käytön.

Vaihdossa saa käyttää vain Viessmannin alkuperäisosa tai Viessmannin hyväksymiä varaosia.


Rakenneosat on asennettava uusien tiivisteiden kanssa.

Tuotetiedot

Jotta kondensiveden muodostuminen jäähdytyspinnoille voidaan välttää jäähytettäessä yhden lämmityspiirin kautta, kosteuskytkimellä määritetään asennuspaikan suhteellinen kosteus. Kosteusvauroiden välittämiseksi tulee kosteuskytkimen laueta hyvissä ajoin ennen kastepisteen ylittymistä. Tätä varten säädettyvä kytkentäpiste riippuu kosteuskytkimen asennuspaikasta ja rakennuksen ominaisuuksista, esim. asennus viileään tai lämpimään kellaritilaan.

Kun kytkentäpiste ylittyy, jäähdytystoiminto keskeytyy. Ohjauskeskukseen tulee ilmoitus.

Tuotetiedot (jatkoja)



- (A) Kosteuskytkin 24 V --
- (B) Vain kosteuskytkimessä 230 V -- : muunnin 24 V $\text{--}/$ 230 V --
- (C) Johto ohjauskeskukseen

Kosteuskytkimen asentaminen

Asenna kosteuskytkin huoneen kosteampaan kohtaan.

Kiinnitä kosteuskytkin nippusiteillä jäähdytyspiirin menoveteen. Varmista hyvä lämpökosketus valittuun kohtaan.

Varmista, että kondensivettä ei pääse kotelon sisäpuolelle.

Yhdistäminen Vitotronic-ohjauskeskukseen

Lämpöpumpun avaaminen

 Laitteiston kytkeminen jännitteettömäksi ja lämpöpumpun avaaminen


Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Kosteuskytkimen 24 V -- yhdistäminen

 Liitääntä ohjaus- ja anturipiiri-levyn, liitin F11

Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Kosteuskytkimen 230 V~ yhdistäminen



- (A) Kosteuskytkin 24 V --
- (B) Muunnin 24 V -- /230 V~
- (C) Vitotronic-ohjauskeskuksen ryhmityspiirilevy tai liitinrimat

- X3.1 Vaihe kytetty
- X2.N Nollajohtimet
- X3.8/X3.9 Potentiaalivapaa kosketin kosteuskytkimelle

 Johtojen asennus lämpöpumppuun
Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Potentiaalivapaa kosketin X3.8/X3.9:

- Kosketin suljettu: turvapiiri läpäisevä
- Kosketin avoin:

Yhdistäminen Vitotronic-ohjauskeskukseen (jatkoa)

turvapiiri katkaistu, lämpöpumppu ei käytössä

- Kytikentäkyky:
230 V~, 0,15 A

Ohje

Jos kosteuskytkimen lisäksi yhdistetään myös jäätymisvalvontalaite, molemmat komponentit on yhdistettävä sarjaan.

Lämpöpumput, joissa on Viessmann One Base

Kosteuskytkimen 24 V= yhdistäminen suoraan lämpöpumpuun

Lämpöpumpputypistä ja laitteiston varustuksesta riippuen voidaan lämpöpumppuun yhdistää suoraan 1 - 2 kosteuskytkintää:




Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Kosteuskytkimen 230 V~yhdistäminen elektroniikkamoduuliin ADIO

Lämpöpumpuille, joissa on Viessmann One Base ja puskurivaraaja, kosteuskytkimen liittäntää varten tarvitaan aina elektroniikkamoduuli ADIO.


Lämpöpumput, joissa on Viessmann One Base (jatkoja)



- (A) Kosteuskytkin
- (B) Muunnin 24 V--/230 V~
- (C) Lämmitys-/jäähdystysiirin pumppu

- (D) Elektroniikkamoduuli ADIO

Käyttöönotto ja säädöt



(A) Sääätöpyörä

- 2. Kosteuskytkimen tarkastus:**
Kierrä sääätöpyörää ruuvitallalla niin kauan vasemmalle tai oikealle, kunnes kuuluu napsahdusääni (kytkentäpiste).

- 3. Kytkentäpisteen säätö:**
Kierrä sääätöpyörää ruuvitallalla haluttuun kytkentäpisteesseen.
Kytkentäpiste täytyy valita siten, että kondenssivettä **ei** muodostu jäähdytyspinnoille.
Suositeltu säätö: ≤ 80 %

- 4. Lämpöpumpun sulkeminen ja verkkojännitteeen päälekylkintä:**
 Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Οδηγίες συναρμολόγησης

για το τεχνικό προσωπικό

Πρόσθετος διακόπτης υγρασίας

Υποδείξεις ασφαλείας

Τηρείτε με ακρίβεια αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, προκειμένου να αποκλείσετε κινδύνους και βλάβες για ανθρώπους και περιουσιακά στοιχεία.

Διευκρινίσεις για τις υποδείξεις ασφαλείας

Κίνδυνος
Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για τραυματισμούς.

Υπόδειξη
Τα στοιχεία με τη λέξη "Υπόδειξη" περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες.

Η συναρμολόγηση, η πρώτη έναρξη χρήσης, η επιθεώρηση, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (τεχνική εταιρία συστημάτων θέρμανσης/εταιρεία εγκατάστασης επί συμβάσει).

Για εργασίες στη συσκευή ή την εγκατάσταση θέρμανσης απενεργοποιήστε την ώστε να μην υπάρχει τάση (π.χ. από την ξεχωριστή ασφάλεια ή από γενικό διακόπτη) και προστατέψτε την από επανενεργοποίηση.

Υπόδειξη
Πέρα από το ηλεκτρικό κύκλωμα αυτορύθμισης μπορεί να υπάρχουν πολλά κυκλώματα καταναλωτών (π.χ. συμπυκνωτής, ταχυθερμοσίφωνας καυτού νερού).

Κίνδυνος
Αν δεν έχει απενεργοποιηθεί η ηλεκτρική τάση σε όλα τα κυκλώματα, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από ηλεκτροπληξία καθώς και ζημιές στη συσκευή.
Αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα από την ηλεκτρική τάση. Προστατέψτε από επανενεργοποίηση.

Σε όλες τις εργασίες να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Τηρείτε τις ειδικές οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το ψυκτικό μέσo της αντλίας θερμότητας:

Υποδείξεις ασφαλείας (Συνέχεια)



Οδηγίες τοποθέτησης και σέρβις
της αντλίας θερμότητας

Η επισκευή εξαρτημάτων που εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Κατά την αντικατάσταση να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα Viessmann ή ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Viessmann.
Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας νέες ροδέλες στεγανοποίησης.


Πληροφορίες προϊόντος

Με σκοπό την αποτροπή δημιουργίας νερού συμπύκνωσης από ένα κύκλωμα θέρμανσης κατά την ψύξη πάνω στις επικράνεις ψύξης, ο διακόπτης υγρασίας μετράει τη σχετική υγρασία στο μέρος τοποθέτησης.

Προς αποτροπή ζημιάς από υγρασία ο διακόπτης υγρασίας πρέπει να ενεργοποιείται έγκαιρα πριν από την επίτευξη της θερμοκρασίας δρόσου. Το σημείο ενεργοποίησης που πρέπει να ρυθμίστει εξαρτάται από τη θέση τοποθέτησης του διακόπτη υγρασίας και από τα κτιριακά δεδομένα, π.χ. τοποθέτηση σε ψυχρά ή ζεστά υπόγεια.

Μόλις το σημείο ενεργοποίησης ξεπεραστεί, η λειτουργία ψύξης διακόπτεται. Στη μονάδα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Πληροφορίες προϊόντος (Συνέχεια)



- (A) Διακόπτης υγρασίας 24 V --
- (B) Μόνο για διακόπτη υγρασίας 230 V -- : Μετατροπέας 24 V -- /230 V --
- (C) Καλώδια προς τη μονάδα ελέγχου

Τοποθέτηση διακόπτη υγρασίας

Τοποθετήστε τον διακόπτη υγρασίας στο πιο υγρό σημείο στο δωμάτιο. Στερεώστε τον διακόπτη με δεματικά στη σωλήνα προσαγωγής του κυκλώματος ψύξης. Ταυτόχρονα διασφαλίστε καλή θερμική επαφή με το επιλεγμένο σημείο. Βεβαιωθείτε πως στο εσωτερικό του περιβλήματος δεν εισέρχεται καθόλου νερό συμπύκνωσης.

Σύνδεση στη μονάδα ελέγχου Vitotronic

Άνοιγμα αντλίας θερμότητας




Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση από το ηλεκτρικό ρεύμα και ανοίξτε την αντλία θερμότητας
Οδηγίες τοποθέτησης και σέρβις της αντλίας θερμότητας

Σύνδεση διακόπτη υγρασίας 24 V --



Σύνδεση σε πλακέτα ρυθμιστή και αισθητήρα, ακροδέκτης F11
Οδηγίες τοποθέτησης και σέρβις της αντλίας θερμότητας

Σύνδεση διακόπτη υγρασίας 230 V \sim



(A)

Διακόπτης υγρασίας 24 V --
Μετατροπέας 24 V -- /230 V \sim
Πλακέτα συνδέσεων ή κλέμες της μονάδας Vitotronic

(B)

X3.1 Συνδεδεμένη φάση

(C)

X2.N Ουδέτερος

X3.8/X3.9 Μονωμένη επαφή για διακόπτη υγρασίας



Τοποθέτηση καλωδίων στην αντλία θερμότητας
Οδηγίες τοποθέτησης και σέρβις της αντλίας θερμότητας

Μονωμένη επαφή X3.8/ X3.9:

- Κλειστή επαφή:
Αγώγιμη αλυσίδα ασφαλείας
- Ανοικτή επαφή:



Σύνδεση στη μονάδα ελέγχου Vitotronic (Συνέχεια)

- Διακοπή αλυσίδας ασφαλείας, αντλία θερμότητας εκτός λειτουργίας
- Στοιχεία ενεργοποίησης:
230 V~, 0,15 A

Υπόδειξη

Αν στον διακόπτη υγρασίας συνδεθεί και αισθητήρας παγετού, συνδέστε και τα δύο εξαρτήματα σε σειρά.

Αντλίες θερμότητας με Viessmann One Base

Σύνδεση διακόπτη υγρασίας 24 V[–] κατευθείαν στην αντλία θερμότητας

Ανάλογα τον τύπο της αντλίας θερμότητας και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης μπορούν να συνδεθούν 1 έως 2 διακόπτες υγρασίας κατευθείαν στην αντλία θερμότητας:




Οδηγίες τοποθέτησης και σέρβις της αντλίας θερμότητας

Σύνδεση διακόπτη υγρασίας 230 V~ σε ηλεκτρονική μονάδα ADIO


Για αντλίες θερμότητας με Viessmann One Base και ενδιάμεσο συσσωρευτή απαιτείται πάντα για τη σύνδεση του διακόπτη υγρασίας και η ηλεκτρονική μονάδα ADIO.

Αντλίες Θερμότητας με Viessmann One Base (Συνέχεια)



- (A) Πρόσθετος διακόπτης υγρασίας
- (B) Μετατροπέας 24 V -- /230 V --
- (C) Αντλία κυκλώματος θέρμανσης/
ψύξης
- (D) Ηλεκτρονική μονάδα ADIO

Θέση σε λειτουργία και μονή ρύθμιση



(A) Ρυθμιστικό κουμπί

- 2. Έλεγχος διακόπτη υγρασίας:**
Με ένα κατσαβίδι στρέψτε το κουμπί προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ (σημείο ενεργοποίησης).

- 3. Ρύθμιση σημείου ενεργοποίησης:**
Με το κατσαβίδι στρέψτε το κουμπί στο σημείο ενεργοποίησης που θέλετε.
Το σημείο ενεργοποίησης πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε να μην δημιουργείται **καθόλου** νερό συμπύκνωσης πάνω στις επιφάνειες ψύξης.
Συνιστώμενη ρύθμιση: ≤ 80 %

- 4. Κλείσιμο της αντλίας θερμότητας και ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τάσης:**
Οδηγίες τοποθέτησης και σέρβις της αντλίας θερμότητας

Upute za montažu

za stručnjake

Prigradni prekidač vlage

Sigurnosne upute



Molimo Vas da se pridržavate ovih sigurnosnih uputa kako bi se isključile opasnosti po čovjeka i nastanje materijalnih šteta.

Pojašnjenja sigurnosne upute



Opasnost

Ovaj znak upozorava na mogućnost ozljeđivanja.

Upote

Podaci sa dodatkom Upote sadrže dodatne informacije.

Montažu, prvo puštanje u pogon, inspekciju, održavanje i popravke moraju izvoditi ovlašteni stručnjaci (specijalizirana tvrtka za grijanje/ugovorno instalacijsko poduzeće).

Kod radova na uređaju/installaciji grijanja isti se trebaju isključiti (npr. na posebnom osiguraču ili glavnoj sklopki) i osigurati od ponovnog uključenja.

Upote

Osim regulacijskog strujnog kruga može postojati više krugova opterećenja (npr. kompresor, protočni grijач ogrjevne vode).



Opasnost

Ako svi strujni krugovi nisu isključeni iz struje, onda to može dovesti do oštećenja uređaja i ozljeda uzrokovanih električnom strujom.

Sve postojeće strujne krugove isključiti iz struje. Osigurati od ponovnog uključenja.

Pri svim radovima nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

Pridržavati se posebnih sigurnosnih uputa o korištenom rashladnom sredstvu za toplinsku crpu:



Upute za montažu i servisiranje
toplinske crpke

Sigurnosne upute (nastavak)

Popravak sastavnih dijelova sa sigurnosno-tehničkom funkcijom ugrožava siguran pogon instalacije.

U slučaju zamjene koristiti isključivo originalne dijelove tvrtke Viessmann ili rezervne dijelove koje je odobrila tvrtka Viessmann.

Montirati sastavne dijelove s novim brtvama.


Informacije o proizvodu

Kako bi se pri hlađenju preko kruga grijanja sprječilo stvaranje kondenzata na rashladnim površinama, prigradni prekidač vlage bilježi relativnu vlagu na mjestu montaže.

Da bi se izbjegle štete uslijed vlage, prigradni prekidač vlage treba se pravodobno aktivirati prije prekoračenja točke rošenja. Uklopna točka koju treba podesiti ovisi o položaju ugradnje prigradnog prekidača vlage i građevinskim prilikama, npr. ugradnja u hladnoj ili toploj podrumskoj prostoriji.

Čim se prekorači uklopna točka, funkcija hlađenja se prekida. Na regulaciji se prikazuje dojava.

Informacije o proizvodu (nastavak)



- (A) Prigradni prekidač vlage 24 V==
- (B) Samo kod prigradnog prekidača
vlage 230 V~:
Prevodnik 24 V==/230 V~
- (C) Vod prema regulaciji

Montaža prigradnog prekidača vlage

Prigradni prekidač vlage montirati na najvlažnijem mjestu u prostoriji.
Prigradni prekidač vlage kabelskim vezicama pričvrstiti na polazni vod kruga hlađenja. Pritom osigurajte dobar toplinski kontakt s odabranim mjestom. Osigurajte da kondenzat ne dospije u unutrašnjost kućišta.

Prikључivanje na regulaciju Vitotronic

Otvaranje toplinske crpke



Isključivanje instalacije iz struje i otvaranje toplinske crpke

Upute za montažu i servisiranje toplinske crpke


Priklučivanje prigradnog prekidača vlage 24 V --



Priklučak na tiskanu pločicu regulatora i osjetnika, stezaljka F11

Upute za montažu i servisiranje toplinske crpke

Priklučivanje prigradnog prekidača vlage 230 V \sim



- (A) Prigradni prekidač vlage 24 V --
- (B) Pretvornik 24 V $\text{--}/230 \text{ V}\sim$
- (C) Ranžirna tiskana pločica ili redne stezaljke regulacije Vitotronic

- X3.1 Faza priključena
- X2.N Neutralni vodič
- X3.8/X3.9 Bespotencijalni kontakt za prigradni prekidač vlage



Polaganje voda u toplinsku crpku

Upute za montažu i servisiranje toplinske crpke

Bespotencijalni kontakt X3.8/X3.9:

- Kontakt zatvoren:
neprekinuti sigurnosni niz
- Kontakt otvoren:

Priklučivanje na regulaciju Vitotronic (nastavak)

prekinut sigurnosni niz, toplinska crpka izvan pogona

- Ukljupna moć:
230 V~, 0,15 A

Upute

Ako se dodatno uz prigradni prekidač vlage priključuje kontrolnik zaštite od smrzavanja, obje komponente priključiti serijski.

Toplinske crpke s Viessmann One Base

Priklučivanje prigradnog prekidača vlage 24 V~ direktno na toplinsku crpku

Ovisno o tipu toplinske crpke i opremi instalacije direktno na toplinsku crpku mogu se priključiti 1 do 2 prigradna prekidača vlage:




Upute za montažu i servisiranje
toplinske crpke

Priklučivanje prigradnog prekidača vlage 230 V~ na elektronički modul ADIO

Za toplinske crpke s Viessmann One Base i međuspremnikom za priključivanje prigradnog prekidača vlage uvijek je potreban elektronički modul ADIO.


Toplinske crpke s Viessmann One Base (nastavak)



- (A) Prigradni prekidač vlage
- (B) Pretvornik 24 V~/230 V~
- (C) Crpka kruga grijanja/hlađenja

(D) Elektronički modul ADIO

Puštanje u pogon i podešavanje



(A) Vijak za podešavanje

2. Provjera prigradnog prekidača vlage:

Vijak za podešavanje odvijačem okretati ulijevo ili udesno sve dok se ne začuje škljocaj (uklopna točka).

3. Podešavanje uklopne točke:

Vijak za podešavanje odvijačem okrenuti na željenu uklopnu točku. Uklopna točka mora se odabrati tako da na rashladnim površinama **ne** nastaje kondenzat.

Preporučena postavka: $\leq 80\%$

4. Zatvoriti toplinsku crpku i uključiti mrežni napon:



Upute za montažu i servisiranje toplinske crpke

Szerelési utasítás

a szakember részére

Nedvességérzékelő

Biztonságtechnikai utasítások

Kérjük, hogy az emberi életet fenyegető veszélyek, a balesetek és az anyagi károk elkerülése érdekében pontosan tartsa be a biztonságtechnikai utasításokat.

A biztonságtechnikai utasítások magyarázata



Veszély

Ez a jel személyi sérülések veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivaló!

A Fontos tudnivaló címszó alatt kiegészítő információk találhatók.

Szerelést, első üzembe helyezést, ellenőrzést, karbantartást és javítást csak arra feljogosított szakember (fűtési szakcég/szerződéses szerelő vállalat) végezhet.

A hálózati feszültséget a készüléken/fűtőberendezésen végzendő munkák megkezdése előtt ki kell kapcsolni (pl. a külön biztosítéknál vagy az egyi főkapcsolónál), és biztosítani kell visszakapcsolás ellen.

Fontos tudnivaló!

A szabályozó áramkörön kívül több nagyteljesítményű áramkör is létezhet (pl. kompresszor, átfolyó rendszerű elektromos vízmelegítő).



Veszély

Ha nincs minden áramkör feszültségmentesítve, akkor az elektromos áram általi sérüléseket és készülékkárokat okozhat. Feszültségmentesítse az összes meglévő áramkört. Biztosítsa visszakapcsolás ellen.

Valamennyi munkavégzés során viseljen megfelelő egyéni védőeszközöt.

Vegye figyelembe a hőszivattyúban alkalmazott hűtőközegekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetéseket:



A hőszivattyú szerelési és szerelési utasításra vonatkozó utasítása

Biztonságtechnikai utasítások (folytatás)

A biztonságtechnikai funkcióval rendelkező alkatrészeken végzett javítások veszélyeztetik a berendezés biztonságos működését.

Csere esetén kizárolag eredeti Viessmann alkatrészeket vagy a Viessmann cég által engedélyezett pótalkatrészeket használjon.

Az alkatrészeket új tömítéssel szerelje be.


Tudnivalók a termékről

Annak érdekében, hogy fűtőkörön keresztüli hűtés esetén el lehessen kerülni a hűtőfelületeken a kondenzvízképződést, a nedvességérzékelő érzékeli a szerelési helyen uralkodó relatív páratartalmat.

A nedvesség okozta károk elkerülése érdekében a nedvességérzékelő még a harmatpont túllépése előtt, idejében működésbe lép. Az ehhez beállítandó kapcsolási pont a nedvességérzékelő beépítési helyzetétől és az építészeti adottságoktól függ (pl. beépítés hűvös vagy meleg pincehelyiségben).

A kapcsolási pont túllépése esetén a hűtési funkció megszakad. A szabályozón üzenet jelenik meg.

Tudnivalók a termékről (folytatás)



- (A) 24 V⎓ feszültségű nedvességérzékelő
- (B) Csak 230 V~ feszültségű nedvességérzékelő esetén:
24 V⎓/230 V~ átalakító
- (C) Vezeték a szabályozóhoz

A nedvességérzékelő felszerelése

A nedvességérzékelőt az adott helyiség legnedvesebb pontjára szerelje fel. Rögzítse a nedvességérzékelőt vezetékkötégekkel a hűtőkör előremenő ágán. Ügyeljen arra, hogy jó legyen a hőátadás a kiválasztott ponton. Gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön kondenzvíz a burkolat belsejébe.

Csatlakoztatás a Vitotronic szabályozóhoz

A hőszivattyú nyitása



A berendezés feszültségmennyisége és a hőszivattyú nyitása

A hőszivattyú Szerelési és szer-vizre vonatkozó utasítása


A 24 V --- feszültségű nedvességérzékelő csatlakoztatása



Csatlakozás a szabályozó- és érzékelő áramköri laphoz, F11 kapocs

A hőszivattyú szerelési és szer-vizre vonatkozó utasítása

A 230 V \sim feszültségű nedvességérzékelő csatlakoztatása



(A)

24 V --- feszültségű nedves-ségérzékelő

(B)

24 V --- /230 V \sim átalakító

(C)

A Vitotronic szabályozó ren-dező áramköri lapja vagy sorkapcsai

X3.1

X2.N

X3.8/X3.9

fázis kapcsolva

nullavezeték

Potenciálmentes érintkező nedvességérzékelőhöz



vezetékek fektetése a hőszivattyúban

A hőszivattyú Szerelési és szer-vizre vonatkozó utasítása

X3.8/X3.9 potenciálmentes érintkező:

■ Érintkező zárva:

Biztonsági lánc folyamatos

■ Érintkező nyitva:



Csatlakoztatás a Vitotronic szabályozóhoz (folytatás)

- Biztonsági lánc megszakítva, hőszivattyú üzemen kívül
- Kapcsolási képesség: 230 V~, 0,15 A

Fontos tudnivaló!

Amennyiben a nedvességérzékelőhöz kiegészítőleg egy fagyvédelem-ellenőrzőt is csatlakoztat, akkor kapcsolja sorba minden komponenst.

Hőszivattyú Viessmann One Base-zel

A 24 V[–] feszültségű nedvességérzékelő közvetlen csatlakoztatása a hőszivattyúhoz

A hőszivattyú típusától és a rendszer kiépítettségétől függően 1 vagy 2 nedvességérzékelő csatlakoztatható közvetlenül a hőszivattyúhoz:




A hőszivattyú szerelési és szer-vizre vonatkozó utasítása

A 230 V~ feszültségű nedvességérzékelő közvetlen csatlakoztatása az ADIO elektronikai modulhoz

A Viessmann One Base-zel és puffertárolóval felszerelt hőszivattyúk esetében a nedvességérzékelőt minden esetben az ADIO elektronikai modulhoz kell csatlakoztatni.


Hőszivattyú Viessmann One Base-zel (folytatás)



- (A) Nedvességérzékelő
- (B) 24 V -- /230 V \sim átalakító
- (C) Fűtő-/hűtőköri szivattyú

- (D) ADIO elektronikai modul

Üzembe helyezés és beszabályozás



(A) Állítókerék

2. A nedvességérzékelő ellenőrzése:

Forgassa el az állítókereket csavarhúzó segítségével balra vagy jobbra addig, amíg nem hallatszik egy kattanás (kapcsolási pont).

3. A kapcsolási pont beállítása:

Forgassa az állítókereket csavarhúzóval a kívánt kapcsolási pontra.

A kapcsolási pontot úgy kell kiválasztani, hogy **ne** keletkezzen kondenzvíz a hűtőfelületeken.

Javasolt beállítás: $\leq 80\%$

4. Zárja be a hőszivattyút, és kapcsolja be a hálózati feszültséget:



A hőszivattyú Szerelési és szervizre vonatkozó utasítása

Istruzioni di montaggio

per il personale specializzato

VIESSMANN

Umidostato esterno

Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza



Pericolo

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.

Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

Montaggio, prima messa in funzione, ispezione, manutenzione e riparazione devono essere eseguiti da personale specializzato (ditta installatrice o ditta addetta alla manutenzione o gestione).

Prima di eseguire tali interventi su apparecchiature/impianto di riscaldamento, è necessario disinserire la tensione di rete (ad es. agendo sul fusibile separato o sull'interruttore generale) ed assicurarsi che non possa essere reinserita.

Avvertenza

Oltre al circuito della corrente di regolazione possono essere presenti altri circuiti corrente di carico (ad es. compressore, scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento).



Pericolo

Il mancato disinserimento della tensione da tutti i circuiti elettrici può provocare lesioni dovute alla corrente elettrica e danni all'apparecchio.

Disinserire la tensione di rete dell'impianto da tutti i circuiti elettrici presenti. Assicurare contro il reinserimento.

Durante tutti i lavori indossare i dispositivi di protezione individuale.

Osservare le speciali avvertenze sulla sicurezza relative al refrigerante impiegato dalla pompa di calore:

Avvertenze sulla sicurezza (continua)



Istruzioni di montaggio e di servizio della pompa di calore

Effettuare lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza compromette il sicuro funzionamento dell'impianto.

Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate da Viessmann.

Montaggio dei componenti con guarnizioni nuove.


Informazioni sul prodotto

Per evitare la formazione di condensa d'acqua sulle superfici di raffreddamento quando il raffreddamento avviene tramite un circuito di riscaldamento, l'umidostato esterno rileva l'umidità relativa nel luogo di montaggio.

Per impedire danni da umidità occorre che l'umidostato esterno intervenga puntualmente prima che sia superato il punto di condensazione. Il punto di intervento dipende dalla posizione di montaggio dell'umidostato esterno e dalle condizioni costruttive, ad es. montaggio in una cantina fredda o calda.

Non appena viene superato il punto di intervento la funzione di raffreddamento viene interrotta. Sulla regolazione viene visualizzata una segnalazione.

Informazioni sul prodotto (continua)



- (A) Umidostato esterno 24 V---
- (B) Solo con umidostato esterno
230 V~:
Convertitore 24 V--/230 V~
- (C) Cavo per la regolazione

Montaggio umidostato esterno

Montare l'umidostato esterno nel punto più umido della stanza.

Fissare l'umidostato esterno alla mandata del circuito di raffreddamento con fascette per cavi. Assicurare un buon contatto termico con l'area selezionata. Assicurarsi che non penetri acqua di condensa all'interno dell'alloggiamento.

Allacciamento alla regolazione Vitotronic


Apertura della pompa di calore

 Disinserimento della tensione
di rete dell'impianto e apertura
della pompa di calore
Istruzioni di montaggio e di ser-
vizio pompa di calore

Allacciamento dell'umidostato esterno 24 V~

 Allacciamento alla scheda del
regolatore/sensore su mor-
setto F11
Istruzioni di montaggio e di ser-
vizio pompa di calore

Allacciamento dell'umidostato esterno 230 V~



- (A) Umidostato esterno 24 V~
- (B) Convertitore 24 V~/230 V~
- (C) Prima scheda in sequenza
o morsetti volanti della rego-
lazione Vitotronic

- X3.1 Fase inserita
- X2.N Conduttore neutro
- X3.8/X3.9 Contatto esente da poten-
ziale per umidostato esterno

 Installazione dei cavi nella
pompa di calore
Istruzioni di montaggio e di ser-
vizio pompa di calore

Contatto esente da potenziale X3.8/
X3.9:

- Contatto chiuso:
Catena di sicurezza continua
- Contatto aperto:

Allacciamento alla regolazione Vitotronic (continua)

Catena di sicurezza interrotta, pompa di calore fuori servizio

- Potere di interruzione:
230 V~, 0,15 A

Avvertenza

Se oltre all'umidostato esterno è collegato anche un termostato per la protezione antigelo, allacciare i due componenti in serie.

Pompa di calore con Viessmann One Base

Allacciamento dell'umidostato esterno 24 V~ direttamente alla pompa di calore

A seconda del tipo di pompa di calore e di dotazione dell'impianto è possibile allacciare da 1 a 2 umidostati esterni direttamente alla pompa di calore:




Istruzioni di montaggio e di servizio pompa di calore

Allacciamento dell'umidostato esterno 230 V~ al modulo elettronico ADIO

Per le pompe di calore con Viessmann One Base e serbatoio d'accumulo, per l'allacciamento dell'umidostato esterno è sempre necessario il modulo elettronico ADIO.


Pompa di calore con Viessmann One Base (continua)



- (A) Umidostato esterno
- (B) Convertitore 24 V $=$ /230 V \sim
- (C) Pompa del circuito di riscaldamento/raffreddamento

(D) Modulo elettronico ADIO

Messa in funzione e regolazione



(A) Vite regolabile

2. Controllare l'umidostato esterno.

Con un cacciavite ruotare la vite regolabile a sinistra o a destra finché non si sente un clic (punto di intervento).

3. Tarare il punto di intervento.

Ruotare la vite regolabile usando un cacciavite sul punto di intervento desiderato.

Selezionare il punto di intervento in modo tale che **non** si formi acqua di condensa sulle superfici di raffreddamento.

Taratura consigliata: $\leq 80\%$

4. Chiudere la pompa di calore e inserire la tensione di rete:



Istruzioni di montaggio e di servizio pompa di calore

Montažo instrukcija

specialistui

Primontuojamasis drėgnio jungiklis

Saugumo nuorodos

Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas



Pavojus

Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.

Nuoroda

Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuoroda“, pateikiama papildoma informacija.

Montavimą, pirmajį paleidimą, tikrinimą, techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik igalioti specialistai (specializuota šildymo technikos įmonė / instalaviimo įmonė, su kuria pasirašyta sutartis).

Dirbant su prietaisu / šildymo sistema, išjungti juose įtampą (pvz., atskiru sau-gos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir apsaugoti, kad ji nebūtų išjungta vėl.

Nuoroda

Be reguliavimo elektros grandinės, papildomai dar gali būti keletas galios elektros grandinių. (Pvz.. Kompresorius, momentinis šildymo vandens šildytuvas).



Pavojus

Jeigu įtampa išjungta ne visose elektros grandinėse, elektros srovė gali sužeisti ir apgadinti prietaisus.
Išjunkite įtampą visose turimose elektros grandinėse. Apsaugokite, kad nebūtų išjungta vėl.

Atlikdami visus darbus dėvėkite tinkamas apsaugines priemones

Vadovaukitės specialiosiomis saugos nuorodomis dėl šilumos siurblio šaltnešio:



Šilumos siurblio montažo ir techninės priežiūros instrukcija

Saugumo nuorodos (tęsinys)

Saugos funkcijas atliekančių konstrukcinių dalij remontas kelia pavojų saugiam sistemos darbui.

Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobuotas Viessmann.

Konstrukcines dalis montuokite su naujais sandarikliais.


Informacija apie produktą

Kad vésinimo metu per šildymo apytakos ratą ant vésinimo paveršių nesudarytų kondensatas, primontuojamasis drégnio jungiklis montavimo vietoje registruoja santykinį drégnį.

Kad būtų išvengta drégnio sukeltos žalos, primontuojamasis drégnio jungiklis turi suveikti laiku, prieš viršijant rasos tašką. Tam nustatomas jungimo taškas priklauso nuo primontuoamojo drégnio jungiklio montavimo padėties ir montavimo vietas sąlygų, pvz., Montavimas vésiame arba šiltame rūsyje.

Kai tik jungimo taškas viršijamas, vésinimo funkcija nutraukiamama. Reguliatoriuje rodomas pranešimas.

Informacija apie produkta (tėsinys)



- (A) 24 V~ primontuojamasis drėgnio jungiklis
- (B) Tik 230 V primontuojamiesiems drėgnio jungikliams 24 V~/230 V~ keitiklis
- (C) Laidas į reguliatorių

Primontuoamojo drėgnio jungiklio montavimas

Primontuojamajį drėgnio jutiklį montuokite drėgniausioje patalpos vietoje.

Primontuojamajį drėgnio jungiklį kabelių rišikliais pritvirtinti prie paduodamos vésinimo apytakos rato linijos. Be to, užtikrinkite gerą šilumos kontaktą su pasirinkta vieta.

Užtikrinkite, kad į korpuso vidų nepatektų kondensatas.

Prijungti prie Vitotronic regulatoriaus.

Šilumos siurblio atidarymas



**Įtampos išjungimas sistemoje
ir šilumos siurblio atidarymas**

Šilumos siurblio montažo ir tech-
ninės priežiūros instrukcija


24 V⁼⁼ primontuojamoho drėgnio jungiklio prijungimas



**Jungtis reguliatorių ir jutiklių
plokštėje, gnybtas F11**

Šilumos siurblio montažo ir tech-
ninės priežiūros instrukcija

230 V primontuojamoho drėgnio jungiklio prijungimas



- (A) 24 V⁼⁼ primontuojamasis
drėgnio jungiklis
- (B) 24 V⁼⁼/230 V[~] keitiklis
- (C) Kontaktų formavimo plokš-
tės arba Vitotronic gnybtų
kaladėlės reguliavimas



**Linių nutiesimas šilumos
siurbluje**

Šilumos siurblio montažo ir tech-
ninės priežiūros instrukcija

- | | |
|-----------|---|
| X3.1 | Fazė įjungta |
| X2.N | Nulinis laidas |
| X3.8/X3.9 | Bepotencialinis kontaktas
primontuojamajam drėgnio
jungikliui |

Bepotencialinis kontaktas X3.8/X3.9:

- Kontaktas sujungtas:
saugos grandinė nepertraukta
- Kontaktas atjungtas:



Prijungti prie Vitotronic reguliatoriaus. (tėsinys)

- saugos grandinė pertraukta, šilumos siurblys nedirba
- Jungimo geba:
230 V~, 0,15 A

Nuoroda

Jeigu be primontuoamojo drėgnio jungiklio papildomai prijungama ir apsaugos nuo užšalimo kontrolės relė, abu komponentus sujungti nuosekliai.

Šilumos siurbliai su Viessmann One Base

24 V= primontuoamojo drėgnio jungiklio prijungimas tiesiogiai ant šilumos siurblilio

Priklasomai nuo šilumos siurblilio tipo ir sistemos įrangos, prie šilumos siurblilio tiesiogiai galima prijungti nuo 1 iki 2 primontuojamųjų drėgnio jutiklių:




Šilumos siurblilio montažo ir techninės priežiūros instrukcija

230 V primontuoamojo drėgnio jungiklio prijungimas prie ADIO elektronikos modulio


Šilumos siurbliams su Viessmann One Base ir kaupikliu primontuoamojo drėgnio jungiklio primontavimui visada reikalingas elektroninis modulis ADIO .

Šilumos siurbliai su Viessmann One Base (tėsinys)



- (A) Primontuojamasis drėgnio jungiklis (D) Elektronikos modulis ADIO
- (B) 24 V $\text{--}/230 V\text{--}$ keitimklis
- (C) Šildymo (vésinimo) apytakos rato siurblys

Paleidimas ir sudeinimas



(A) Reguliuojamas ratas

2. Primontuoamojo drėgnio jungiklio patikrinimas:

Reguliavimo ratuką atsuktuvu sukite į kairę arba į dešinę tol, kol pasigirs spragtelėjimas (jungimo taškas).

3. Jungimo taško sureguliaivimas:

Prisukite reguliavimo ratuką atsuktuvu iki norimo jungimo taško.

Jungimo tašką reikia parinkti taip, kad ant vésinimo paviršių **nesikon-densuotų** vanduo.

Rekomenduojama nuostata: $\leq 80\%$

4. Uždarykite šilumos siurblį ir įjunkite el. tinklo įtampą:

Šilumos siurbllio montažo ir techninės priežiūros instrukcija

Montāžas instrukcija

speciālistiem

VIESSMANN

Iebūvētais mitruma slēdzis

Drošības norādes



Lūdzu precīzi ievērot šos drošības norādījumus, lai novērstu briesmu un zaudējumu draudus cilvēkiem un materiālajām vērtībām.

Drošības norādījumu paskaidrojumi



Bīstamība

Šī zīme brīdina par iespējamiem kaitējumiem cilvēkiem.

Norādījums!

Dati ar vārdu "norādījums" satur papildus informāciju.

Montāža, pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, tehniskā apkope un remonts ir jāveic autorizētiem speciālistiem (specializētam siltumtehnikas uzņēmumam vai līgumā noteiktam iekārtas uzstādītājam).

Veicot darbus pie ierīcēm/apkures iekārtas, jāatslēdz spriegums (piemēram, ar atsevišķu drošinātāju vai centrālo slēdzi) un jānodrošinās pret nejaušu ieslēgšanos.

Norādījums!

Papildus vadības ierīces strāvas kēdei var būt vairākas slodzes strāvas kēdes (piem., kompresors, apkures ūdens caurteces sildītājs).



Bīstamība

Ja visas strāvas kēdes nav atslēgtas no sprieguma, tas var izraisīt elektriskās strāvas trieciena saņemšanu un iekārtas bojājumus.

Visas strāvas kēdes atslēgt no sprieguma. Nodrošināt pret nejaušu atkārtotu ieslēgšanos.

Veicot jebkādus darbus, lietot piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu.

Ievērot siltumsūkņa dzesēšanas līdzekļa izmantošanas specifiskās drošības norādes:



Skatīt siltumsūkņa montāžas un apkopes pamācību

Drošības norādes (Turpinājums)

Veicot remontdarbus detalām, kuras pilda ar drošības tehniku saistītās funkcijas, pazeminās iekārtas ekspluatācijas drošība.

Nomaiņai izmantot tikai oriģinālās Viessmann rezerves daļas vai rezerves daļas, kuru izmantošanu Viessmann ir akceptējis.

Veicot mezglu montāžu, jāizmanto jaujas starplikas.


Informācija par izstrādājumu

Lai dzesējot ar apkures loka starpniecību izvairītos no ūdens kondensāta veidošanās uz dzesēšanas virsmām, iebūv. mitruma slēdzis nosaka relatīvo mitrumu montāžas vietā.

Lai izvairītos no mitruma radītiem bojājumiem, iebūv. mitruma slēdzim ir laicīgi jānostrādā pirms pārsniegts rasas punkts. Šim nolūkam iestatāmais pārslēgšanās punkts ir atkarīgs no iebūv. mitruma slēdža uzstādīšanas pozīcijas un ēkas tpašībām, piem., uzstādīšana vēsā vai siltā pagraba telpā.

Tiklīdz pārslēgšanās punkts tiek pārsniegts, dzesēšanas funkcija tiek pārtraukta. Vadības iekārtā tiek uzrādīts ziņojums.

Informācija par izstrādājumu (Turpinājums)



- (A) 24 V~- iebūvētais mitruma slēdzis
- (B) Tikai ar iebūv. mitruma slēdzi
230 V~:
Pārveidotājs 24 V~/230 V~
- (C) Vadības ierīces vads

lebūv. mitruma slēža montāža

lebūv. mitruma slēdzi uzstādīt telpas
mitrākajā vietā.

lebūv. mitruma slēdzi ar kabeļu savil-
cēm piestiprināt pie dzesēšanas loka
turpgaitas. Vienlaikus nodrošināt labu
siltuma kontaktu ar izvēlēto vietu.

Nodrošināt, lai korpusa iekšienē neie-
klūst kondensāts.

Pieslēgt pie Vitotronic vadības ierīces

Siltumsūkņa atvēršana



Iekārtu atslēgt no sprieguma
un atvērt siltumsūkni.
Siltumsūkņa montāžas un apko-
pes instrukcija


lebūvētā mitruma slēdža 24 V -- pieslēgšana



Pieslēgums pie regulatoru un
sensoru vadības plates, spaile
F11

Siltumsūkņa montāžas un apko-
pes instrukcija

lebūvētā mitruma slēdža 230 V \sim pieslēgšana



- (A) 24 V -- lebūvētais mitruma slēdzis
- (B) Pārveidotājs 24 V -- /230 V \sim Vitotronic vadības ierīces komutācijas vadības plate vai skrūvspailis
- (C) Siltumsūkņa vadības ierīces



Siltumsūkņa vadības ierīces
Siltumsūkņa montāžas un apko-
pes instrukcija

- X3.1 Pieslēgta fāze
- X2.N Neitrālais vads
- X3.8/X3.9 lebūv. mitruma slēdža bezpotenciāla kontakts

Bezpotenciāla kontakts X3.8/X3.9:

- Kontakts slēgts:
drošības ķēde pievienota
- Kontakts atvērts:

Pieslēgt pie Vitotronic vadības ierīces (Turpinājums)

drošības ķēde atvienota, siltumsūknis nedarbojas

- Komutācijas spēja:
230 V~, 0,15 A

Norādījums!

Ja papildus iebūv. mitruma slēdzim tiek pieslēgta pretsala aizsardzības kontrolierīce, abus komponētus pieslēgt virknē.

Siltumsūknī ar Viessmann One Base

lebūvētā mitruma slēdža 24 V^{dc} pieslēgšana tieši pie siltumsūknī

Atkarībā no siltumsūknī tipa un iekārtas aprīkojuma tiešā veidā pie siltumsūknī iespējams pieslēgt 1 līdz 2 iebūv. mitruma slēdžus:




Siltumsūknī montāžas un apkopes instrukcija

lebūvētā mitruma slēdža 230 V~ pieslēgšana pie elektronikas moduļa ADIO

Siltumsūknīem ar Viessmann One Base un akumulāc. tv. iebūv. mitruma slēdža pieslēgšanai vienmēr ir nepieciešams elektronikas modulis ADIO.


Siltumsūkņi ar Viessmann One Base (Turpinājums)



- (A) lebūvētais mitruma slēdzis
- (B) Pārveidotājs 24 V--/230 V~
- (C) Apkures/dzesēšanas loka sūknis

(D) Elektroniskais modulis ADIO

Nodošana ekspluatācijā un iestatīšana



(A) Regulēšanas (uzstādīšanas) rats

2. **Iebūvētā mitruma slēdža pārbaude:**
Iestatīšanas ratu ar skrūvgriezi tik ilgi griezt pa kreisi vai pa labi, līdz dzirdama klikšķoša skaņa (pārslēgšanās punkts).
3. **Pārslēgšanās punkta iestatīšana:**
Iestatīšanas ratu ar skrūvgriezi pagriezt uz vēlamo pārslēgšanās punktu.
Pārslēgšanās punktu jāizvēlas tā, lai uz dzesēšanas virsmām **nerastos** ūdens kondensāts.
Ieteicamais iestatījums: $\leq 80\%$

4. **Aizvērt siltumsūkņa korpusu un ieslēgt tīkla spriegumu:**
 Siltumsūkņa montāžas un apkopes instrukcija

Monteringsanvisning

for fagpersoner

Fuktighetsopphopningsbryter

Sikkerhetsanvisninger

 **Følg disse sikkerhetsmerknadene nøye for å utelukke farer og skader for mennesker samt materielle skader.**

Forklaring på sikkerhetsmerknadene

 **Fare**
Dette symbolet advarer om personskader.

Montering, første oppstart, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon skal utføres av autoriserte fagpersoner (fra et fagfirma for oppvarming eller foretaket som iht. kontrakten har fått i oppdrag å installere anlegget).

Ved arbeider på apparatet/varmeanlegget, må det kobles fra spenningsforsyningen (f.eks. på den separate sikringen eller en hovedbryter) og sikres slik at det ikke kan kobles inn igjen.

Merknad
I tillegg til reguleringsstrømkretsen kan det finnes flere laststrømskretser (f. eks. kompressor, varmtvannsgjenomstrømningsovn).

Merknad
Opplysninger med ordet Merknad inneholder tilleggsinformasjon.

 **Fare**
Dersom ikke alle strømkretser er koblet fra spenningsforsyningen, kan dette føre personskader på grunn av elektrisk strøm og apparatskader.
Alle eksisterende strømkretser må kobles fra spenningsforsyningen. Sikre mot ny innkobling.

Ved alle arbeider må det brukes personlig beskyttelsesutstyr.

Overhold de spesielle sikkerhetshenvisningene for kjølemiddelet som brukes i varmepumpen:



Monterings- og serviceanvisning for varmepumpen

Sikkerhetsanvisninger (fortsettelse)

Reparasjon av komponenter med sikkerhetsteknisk funksjon utgjøre en fare for sikker drift av anlegget.

Ved utskifting skal det kun brukes originale deler fra Viessmann eller reservedeler som er godkjent av Viessmann.

Monter komponentene med nye tetninger.


Produktinformasjon

For å unngå at det danner seg kondensvann på kjøleflatene ved kjøling via en varmekrets registrerer fuktighetsoppføringen den relative fuktigheten på monteringsstedet.

For å unngå fukt-skader må fuktighetsoppføringen utløses til riktig tid før duggpunktet overskrides. Koblingspunktet som må stilles inn for dette, er avhengig av monteringsposisjonen for fuktighetsoppføringen og forholdene på stedet, f.eks. montering i kjølig eller varmt kjellerrom.

Straks koblingspunktet overskrides, avbrytes kjølefunksjonen. Det vises en melding på reguleringen.

Produktinformasjon (fortsettelse)



- (A) Fuktighetsoppophopningsbryter
24 V ---
- (B) Kun ved fuktighetsoppophopningsbryteren 230 V -- :
Omformer 24 V --- /230 V --
- (C) Ledning til regulering

Monter fuktighetsoppophopningsbryteren

Monter fuktighetsoppophopningsbryteren på det fuktigste stedet i rommet.
Fest fuktighetsoppophopningsbryteren med kabelstrips på fremløpet for kjølekretsen. Sikre god varmekontakt med det valgte stedet.
Forsikre deg om at det ikke kommer kondens inn i huset.

Koble til Vitotronic-reguleringen

Åpne varmepumpen



Koble anlegget fra spenningsforsyningen og åpne varmepumpen

Monterings- og serviceanvisning for varmepumpen


Koble til fuktighetsoppophopningsbryteren 24 V --



Tilkobling på regulator- og sensorkretskortet, klemme F1

Monterings- og serviceanvisning for varmepumpen

Koble til fuktighetsoppophopningsbryteren 230 V \sim



(A)

Fuktighetsoppophopningsbryter 24 V --

X3.1

Fase koblet

(B)

Omformer 24 V $\text{--}/230 V\sim$

X2.N

Nøytralleder

(C)

Manøvreringskretskort eller
kroneklemme for Vitotronic-
reguleringen

X3.8/X3.9

Potensialfri kontakt for fuktighetsoppophopningsbryter



Ledningsopplegg i varmepumpen

Monterings- og serviceanvisning for varmepumpen

Potensialfri kontakt X3.8/X3.9:

- Kontakt lukket:
Sikkerhetskjede gjennomgående
- Kontakt åpnet:



Koble til Vitotronic-reguleringen (fortsettelse)

- Sikkerhetskjede brutt, varmepumpe ute av drift
- Koblingskapasitet:
230 V~, 0,15 A

Merknad

Dersom det kobles til en frostbeskyttelsesvokter i tillegg til fuktighetsoppheppningsbryteren, må de to komponentene seriekobles.

Varmepumper med Viessmann One Base

Koble til fuktighetsoppheppningsbryteren 24 V[–] rett på varmepumpen

Avhengig av varmepumpetypen og anleggsutstyret kan det kobles til 1 til 2 fuktighetsoppheppningsbrytere rett på varmepumpen:




Monterings- og serviceanvisning for varmepumpen

Koble til fuktighetsoppheppningsbryteren 230 V~ på elektronikkmodulen ADIO

For varmepumper med Viessmann One Base og akkumulatortank trengs alltid elektronikkmodulen ADIO for å koble til fuktighetsoppheppningsbryteren.


Varmepumper med Viessmann One Base (fortsettelse)



- (A) Fuktighetsoppnørbryter
- (B) Omformer 24 V--/230 V~
- (C) Varme-/kjølekretspumpe

- (D) Elektronikkmodul ADIO

Igangkjøring og innregulering



(A) Reguleringshjul

2. Kontroller fuktighetsopphoppningsbryteren:

Drei reguleringshjulet mot venstre eller høyre til du hører en klikkelyd (koblingspunkt).

3. Still inn koblingspunkt:

Drei reguleringshjulet til ønsket koblingspunkt med skrutrekkeren. Koblingspunktet må velges på en slik måte at det **ikke** oppstår kondens på kjøleflatene.

Anbefalt innstilling: ≤ 80 %

4. Lukk varmepumpen og koble inn nettspenningen:

Monterings- og serviceanvisning for varmepumpen

Instrukcja montażu

dla wykwalifikowanego personelu

Przełącznik wilgotnościowy

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji

 Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo

Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem zranienia.

Wskazówka

Tekst oznaczony słowem Wskazówka zawiera dodatkowe informacje.

Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie lub firmy serwisowe).

Podczas prac przy urządzeniu/instalacji grzewczej odłączyć ją od napięcia (np. oddzielnym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownymłączeniem.

Wskazówka

Oprócz obwodu prądowego regulatora może być dostępnych kilka obwodów obciążeniowych (np. sprężarka, przepływowy podgrzewacz wody grzewczej).



Niebezpieczeństwo

Jeżeli nie wszystkie obwody prądowe są odłączone od źródła napięcia, może to prowadzić do obrażeń spowodowanych przez prąd oraz do uszkodzenia urządzenia.

Odłączyć wszystkie podłączone obwody prądowe od napięcia. Zabezpieczyć przed ponownymłączeniem.

Podczas wykonywania wszelkich prac korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej.

Należy przestrzegać specjalnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących stosowanego czynnika chłodniczego pompy ciepła:

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji (ciąg dalszy)



Instrukcja montażu i serwisu pompy ciepła

Naprawa podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające zagraża bezpiecznej eksploatacji instalacji.

Na potrzeby wymiany stosować wyłącznie oryginalne części firmy Viessmann lub części zamienne przez tę firmę dopuszczone.

Montaż podzespołów z nowymi uszczelkami.


Informacja o produkcie

Aby zapobiec skraplaniu się kondensatu na chłodzonych powierzchniach podczas chłodzenia przez obieg grzewczy, przełącznik wilgotnościowy rejestruje względową wilgotność w miejscu montażu.

Aby uniknąć szkód wywołanych przez wilgoć, przełącznik wilgotnościowy powinien zadziałać z odpowiednim wyprzedzeniem przed przekroczeniem punktu rosy. Ustawiony punkt łączniowy zależy od pozycji montażowej przełącznika wilgotnościowego i warunków zabudowy, np. montaż w chłodnej lub cieplej piwnicy.

Po przekroczeniu punktu łączniowego działanie funkcji chłodzenia zostaje przerwane. Na regulatorze wyświetla się komunikat.

Informacja o produkcie (ciąg dalszy)



- (A) Przełącznik wilgotnościowy 24 V --
- (B) Tylko w przypadku przełącznika wilgotnościowego 230 V -- :
Przetwornik 24 V $\text{--}/$ 230 V --
- (C) Przewód do regulatora

Montaż przełącznika wilgotnościowego

Przełącznik wilgotnościowy należy zamontować w najbardziej wilgotnym miejscu w pomieszczeniu. Zamocować przełącznik wilgotnościowy za pomocą opasek kablowych na zasięaniu obiegu chłodzącego. Zapewnić dobry kontakt termiczny z wybranym miejscem.

Należy upewnić się, że kondensat nie przedostanie się do wnętrza obudowy.

Podłączanie do regulatora Vitotronic

Otwieranie pompy ciepła

 Odłączanie instalacji od napięcia i otwieranie pompy ciepła

Instrukcja montażu i serwisu pompy ciepła


Podłączanie przełącznika wilgotnościowego 24 V --

 Przyłącze na płytce instalacyjnej niskonapięciowej, zacisk

F11

Instrukcja montażu i serwisu pompy ciepła

Podłączanie przełącznika wilgotnościowego 230 V ~



- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| (A) | Przełącznik wilgotnościowy
24 V -- | X3.1 | Faza przełączona |
| (B) | Przetwornik 24 V -- /230 V ~ | X2.N | Przewody zerowe |
| (C) | Instalacyjna płytka rozdzielcza lub listwy zaciskowe regulatora Vitotronic | X3.8/X3.9 | Styk beznapięciowy do przełącznika wilgotnościowego |



Układanie przewodów w pompie ciepła

Instrukcja montażu i serwisu pompy ciepła

Styk beznapięciowy X3.8/X3.9:

- Styk zamknięty:
łańcuch zabezpieczeń nieprzerwany
- Styk otwarty:

Podłączanie do regulatora Vitotronic (ciąg dalszy)

- Łącuch zabezpieczeń przerwany, pompa ciepła wyłączona
- Zdolność łączenia:
230 V~, 0,15 A

Wskazówka

Jeśli dodatkowo do przełącznika wilgotnościowego ma zostać podłączony czujnik ochrony przed zamrożeniem, należy podłączyć oba komponenty szeregowo.

Pompy ciepła z Viessmann One Base

Podłączanie przełącznika wilgotnościowego 24 V== bezpośrednio do pompy ciepła

W zależności od typu pompy ciepła i wyposażenia instalacji bezpośrednio do pompy ciepła można podłączyć od 1 do 2 przełączników wilgotnościowych:




Instrukcja montażu i serwisu
pompy ciepła

Podłączanie przełącznika wilgotnościowego 230 V~ do modułu elektronicznego ADIO

W przypadku pomp ciepła z Viessmann One Base i podgrzewaczem buforowym do podłączenia przełącznika wilgotnościowego zawsze potrzebny jest moduł elektroniczny ADIO.


Pompy ciepła z Viessmann One Base (ciąg dalszy)



- (A) Przełącznik wilgotnościowy
- (B) Przetwornik 24 V -- /230 V --
- (C) Pompa obiegu grzewczego/chłodzącego

(D) Moduł elektroniczny ADIO

Uruchomienie i precyzyjna regulacja



(A) Śruba regulacyjna

2. **Sprawdzanie przełącznika wilgotnościowego:**
Obracać śrubę regulacyjną w lewo lub w prawo za pomocą śrubokręta, aż będzie słышać kliknięcie (punkt łączeniowy).
3. **Ustawianie punktu łączeniowego:**
Obrócić śrubę regulacyjną za pomocą śrubokręta na wymagany punkt łączeniowy.
Punkt łączeniowy należy wybrać tak, aby na chłodzonych powierzchniach **nie** skraplał się kondensat.
Zalecane ustawienie: $\leq 80\%$
4. **Zamknąć pompę ciepła i włączyć napięcie zasilania:**
 Instrukcja montażu i serwisu pompy ciepła

Instruções de montagem

para o técnico especialista

Interruptor de controlo de humidade

Recomendações de segurança

 Siga estritamente estas recomendações de segurança para evitar perigos, danos pessoais e materiais.

Explicação das indicações de segurança



Perigo

Este símbolo avisa sobre danos pessoais.

Nota

Os textos com a palavra *Nota* contêm informação adicional.

A montagem, a primeira colocação em funcionamento e os trabalhos de inspeção, manutenção e reparação devem ser efetuados por técnicos especialistas autorizados (empresa instaladora de aquecimento/empresa de instalação autorizada).

Para realizar trabalhos no aparelho/sistema de aquecimento, desligue a corrente (p. ex., no fusível correspondente ou num interruptor principal) e proteja-o para que não seja ligado inadvertidamente.

Nota

Além do circuito elétrico do controlador, podem estar disponíveis vários circuitos de carga (por ex. compressor, resistência elétrica).



Perigo

Caso nem todos os circuitos elétricos estejam desligados, tal pode causar ferimentos devido à corrente elétrica, bem como danos no aparelho.

Desligar todos os circuitos elétricos existentes. Proteger o sistema para que não possa voltar a ser ligado inadvertidamente.

Utilizar equipamento de proteção individual adequado em todos os trabalhos.

Respeitar as recomendações especiais de segurança para o líquido refrigerante utilizado na bomba de calor:



Instruções de montagem e de manutenção da bomba de calor

Recomendações de segurança (continuação)

A reparação de componentes de segurança coloca em risco o funcionamento seguro do sistema.

Em caso de substituição de peças, utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais Viessmann ou autorizadas pela mesma.


Montagem dos componentes com juntas novas.

Descrição do produto

A fim de poder evitar a formação de condensação nas superfícies de arrefecimento aquando do arrefecimento através de um circuito de aquecimento, o interruptor de controlo de humidade deteta a humidade relativa no local de instalação.

A fim de evitar danos causados pela humidade, o interruptor de controlo de humidade deve ser acionado atempadamente antes de ultrapassar o ponto de orvalho. O ponto de comutação a definir para o efeito depende da posição de instalação do interruptor de controlo de humidade e das condições estruturais, por ex. instalação numa cave fria ou quente.

A função de arrefecimento será interrompida assim que for ultrapassado o ponto de comutação. O controlo exibe uma mensagem.

Descrição do produto (continuação)

- (A) Interruptor de controlo de humidade 24 V \equiv
- (B) Apenas com interruptor de controlo de humidade 230 V \sim :
Conversor 24 V \equiv /230 V \sim
- (C) Cabo para o controlador

Montar o interruptor de controlo de humidade

Montar o interruptor de controlo de humidade no local mais húmido da divisão.

Fixar o interruptor de controlo de humidade com uniões de cabos na impulsão do circuito de arrefecimento. Ao fazê-lo, assegurar um bom contacto térmico com o ponto selecionado.

Assegurar que não entram condensados no interior da caixa.

Coneectar ao controlador Vitotronic

Abrir a bomba de calor



Desligar o sistema da fonte de alimentação e abrir a bomba de calor

Instruções de montagem e de manutenção da bomba de calor

Coneectar o interruptor de controlo de humidade 24 V_{dc}




Conexão na placa de circuito impresso do controlador e das sondas, borne F11

Instruções de montagem e de manutenção da bomba de calor

Conectar ao controlador Vitotronic (continuação)

Conectar o interruptor de controlo de humidade 230 V~



- | | | | |
|-----|--|-----------|--|
| (A) | Interruptor de controlo de humidade 24 V-- | X3.1 | Fase ligada |
| (B) | Conversor 24 V--/230 V~ | X2.N | Cabo neutro |
| (C) | Placa de circuito impresso interconectada ou caixas de junção do controlador Vito-tronic | X3.8/X3.9 | Contacto livre de potencial para interruptor de controlo de humidade |



Instalação de cabos na bomba de calor

Instruções de montagem e de manutenção da bomba de calor

Contacto livre de potencial X3.8/ X3.9:

- Contacto fechado:
cadeia de segurança contínua
- Contacto aberto:
cadeia de segurança interrompida,
bomba de calor fora de serviço
- Capacidade de conexão:
230 V~, 0,15 A

Nota

Se, para além do interruptor de controlo de humidade, for ligada uma proteção anticongelamento, conectar ambos os componentes em série.

Bombas de calor com Viessmann One Base

Conectar o interruptor de controlo de humidade 24 V~ diretamente à bomba de calor


Consoante o tipo de bomba de calor e o equipamento do sistema, é possível conectar 1 a 2 interruptores de controlo de humidade diretamente à bomba de calor:



Instruções de montagem e de manutenção da bomba de calor

Conectar o interruptor de controlo de humidade 230 V~ ao módulo eletrónico ADIO

Para bombas de calor com Viessmann One Base e depósito de compensação, é sempre necessário o módulo eletrónico ADIO para a conexão do interruptor de humidade.




- (A) Interruptor de controlo de humidade

Bombas de calor com Viessmann One Base (continuação)

- (B) Conversor 24 V⎓/230 V~
- (C) Bomba do circuito de aquecimento/arrefecimento
- (D) Módulo eletrônico ADIO

Colocação em funcionamento e afinação



(A) Roda de ajuste

2. Verificar o interruptor de controlo de humidade:

Rodar a roda de ajuste para a esquerda ou para a direita, com uma chave de fendas, até ouvir um clique (ponto de comutação).

3. Ajustar o ponto de comutação:

Rodar a roda de ajuste, com a chave de fendas, até ao ponto de comutação pretendido.

O ponto de comutação deve ser selecionado de modo que **não** se formem condensados nas superfícies de arrefecimento.

Ajuste recomendado: ≤ 80 %

4. Fechar a bomba de calor e ligar a alimentação:

 Instruções de montagem e de manutenção da bomba de calor

Instrucțiuni de montaj

pentru personalul de specialitate

Comutator de umiditate

Măsuri de siguranță



Vă rugăm să respectați cu strictețe aceste măsuri de siguranță pentru a exclude pericole și daune umane și materiale.

Explicarea măsurilor de siguranță



Pericol

Acest semn atrage atenția asupra unor posibile daune pentru persoane.

Montajul, prima punere în funcțiune, inspecția, întreținerea și reparațiile trebuie executate de personal de specialitate autorizat (firmă specializată în instalări de încălzire/firma de instalări din contract).

Pe durata lucrărilor la aparat/installația de încălzire, acestea trebuie deconectate de la rețea (de ex. de la siguranță separată sau de la un întretrerupător principal) și asigurate împotriva reconectării.

Observație

Suplimentar față de circuitul electric al automatizării, pot fi disponibile mai multe circuite de curent de sarcină (de ex. compresor, preparatorul instantaneu de apă caldă menajeră).

Observație

Informațiile trecute sub denumirea de indicație conțin informații suplimentare.



Pericol

În cazul în care nu toate circuitele de curent sunt scoase de sub tensiune, aceasta poate conduce la rănire datorată curentului electric și avarii ale aparatului.

Deconectați de la rețea toate circuitele electrice disponibile. Securizați împotriva repornirii.

Folosiți echipamentul individual de protecție în cazul efectuării oricăror lucrări.

Implementați toate măsurile speciale de siguranță privind agentul frigorific folosit în cazul pompei de căldură:

Măsuri de siguranță (continuare)



Instrucțiuni de montaj și service pentru pompa de căldură

Repararea unor componente cu funcție de siguranță pune în pericol funcționarea sigură a instalației.

În cazul înlocuirii unor piese, se vor utiliza numai piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobată de firma Viessmann. Montajul componentelor se va face cu garnituri noi.


Informații privind produsul

Pentru a evita formarea condensului pe suprafețele de răcire în cazul răcirii prin intermediul unui circuit de încălzire, comutatorul de umiditate detectează umiditatea relativă de la locul de instalare.

Pentru a preveni deteriorarea cauzată de umiditate, comutați din timp comutatorul de umiditate, înainte de depășirea punctului de rouă. Punctul de conectare depinde de poziția de montare a comutatorului de umiditate și de condițiile de la locul de instalare. de ex. Instalați într-o pivniță rece sau caldă.

Imediat după depășirea punctului de conectare, funcția de răcire este întreruptă. La unitatea de automatizare este afișat un mesaj.

Informații privind produsul (continuare)



- (A) Comutator umiditate 24 V==
- (B) Doar în cazul comutatorului de umiditate 230 V~:
Convertizor 24 V==/230 V~
- (C) Cablu la automatizare

Montarea comutatorului de umiditate

Montați comutatorul de umiditate în locul cel mai umed din încăpere.

Fixați comutatorul de umiditate cu clemele de cablu la turul circuitului de răcire. Asigurați un bun contact termic cu zona selectată.

Asigurați-vă de imposibilitatea pătrunderii condensului în interiorul carcasei.

Conecțarea unității de automatizare la Vitotronic

Deschiderea pompei de căldură

 Scoaterea instalației de sub tensiune și deschiderea pompei


Instrucțiuni de montaj și service pompa de căldură

Conecțarea comutatorului de umiditate 24 V~

 Racordarea la tabla conducătoare de reglare și de senzori, borna F11

Instrucțiunile de montare și de service ale pompei de căldură

Conecțarea comutatorului de umiditate 230 V~



(A) Comutator umiditate 24 V~~
 (B) Convertor 24 V~/230 V~
 (C) Placa electronică de comutare sau la izolatorul de portelan al regulatorului
 Vitotronic

X3.1 Fază conectată
 X2.N Conductor neutru
 X3.8/X3.9 Contact liber de potențial pentru comutatorul de umiditate

 Cablu prelungitor de la pompa de căldură¹
 Instrucțiuni de montaj și service pompa de căldură

Contact liber de potențial X3.8/X3.9:
 ■ Contact închis:
 Circuit de protecție continuu
 ■ Contact deschis:

Conecțarea unității de automatizare la... (continuare)

Circuit de protecție întrerupt, pompă de căldură scoasă din funcțiune

- Capacitate de conectare:
230 V~, 0,15 A

Observație

Dacă se conectează un element de protecție la îngheț, suplimentar la comutatorul de umiditate, ambele componente trebuie conectate în serie.

Pompă de căldură cu Viessmann One Base

Conecțarea directă a comutatorului de umiditate 24 V~ la pompa de căldură

În funcție de tipul pompei de căldură și de dotarea instalației, la pompa de căldură pot fi conectate direct 1 - 2 comutatoare de umiditate.




Instrucțiunile de montare și de service ale pompei de căldură


Conecțarea comutatorului de umiditate 230 V~ la modulul electronic ADIO

În cazul pompelor de căldură dotate cu Viessmann One Base și cu acumulator tampon, comutatorul de umiditate trebuie întotdeauna conectat la modulul electronic ADIO.

Pompă de căldură cu Viessmann One Base (continuare)



Punerea în funcțiune și efectuarea reglajelor



(A) Șurub de reglaj poziție

2. Verificarea comutatorului de umiditate:

Rotiți cu o șurubelnită șurubul de reglaj poziție spre stânga sau spre dreapta până auziți un clic (punct de conectare).

3. Setarea punctului de conectare:

Folosiți o șurubelnită și rotiți șurubul de reglaj poziție în punctul de conectare dorit.

Selectați punctul de conectare astfel încât să **nu** se formeze condens pe suprafețele de răcire.

Reglaj recomandat: $\leq 80\%$

4. Închiderea pompei de căldură și conectarea tensiunii de rețea:



Instructiuni de montaj și servicii pompa de căldură

Uputstvo za montažu

za stručnjake

Prekidač za nadzor stvaranja kondenzata

Bezbednosna uputstva

 Molimo Vas da se obavezno pridržavate ovih bezbednosnih uputstava, kako bi se isključile opasnosti za ljudе i nastajanje materijalnih šteta.

Objašnjenje bezbednosnih uputstava



Opasnost

Ovaj znak upozorava na moguće povrede.

Napomena

Navodi s oznakom Uputstvo sadrže dodatne informacije.

Montažu, prvo puštanje u rad, kontrolu, održavanje i opravke moraju da izvode ovlašćeni stručnjaci (specijalizovano preduzeće za grejanje/ugovorno preduzeće za instalaciju).

Prilikom radova na uređaju/installaciji grejanja, isti mora da se isključi iz struje (npr. preko posebnog osigurača ili glavnog prekidača) i da se osigura od ponovnog uključenja.

Napomena

Uz strujno kolo regulacije moguće je da postoji više dodatnih glavnih strujnih kola, npr. kompresor, protočni grejač vode za grejanje).



Opasnost

Ako se iz napona ne isključe sva strujna kola, može da dođe do povreda električnom strujom i do oštećenja uređaja.

Sva postojeća strujna kola isključiti iz struje. Zaštititi od ponovnog uključivanja.

Kod svih radova nositi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Uvažiti posebne napomene o bezbednosti o korишćenim rashladnim sredstvima toplotne pumpe:



Uputstvo za montažu i servisiranje toplotne pumpe

Bezbednosna uputstva (nastavak)

Opravke sastavnih delova sa bezbednosno-tehničkom funkcijom ugrožavaju bezbedan rad instalacije.

Prilikom zamene treba koristiti isključivo originalne Viessmann delove ili delove koje je odobrila kompanija Viessmann.

Montaža sastavnih delova sa novim zaptivkama.


Informacije o proizvodu

Da bi se prilikom hlađenja preko kruga grejanja moglo izbeći stvaranje kondenzata na rashladnim površinama, prekidač za nadzor stvaranja kondenzata registruje relativnu vlažnost na mestu montaže.

Za sprečavanje oštećenja usled vlage, prekidač za nadzor stvaranja kondenzata treba da se aktivira blagovremeno pre prekoračenja rosišta. Tačka uključivanja koja treba da se podesi u tu svrhu zavisi od položaja ugradnje prekidača za nadzor stvaranja kondenzata i građevinskih uslova, npr. ugradnja u hladnu ili topalu podrumsku prostoriju.

Čim se prekorači momenat uključivanja, prekida se funkcija hlađenja. Na regulaciji se prikazuje poruka.

Informacije o proizvodu (nastavak)



- (A) Prekidač za nadzor stvaranja kondenzata 24 V --
- (B) Samo kod prekidača za nadzor stvaranja kondenzata 230 V -- :
Pretvarač 24 V $\text{--}/230\text{ V}\text{--}$
- (C) Vod prema regulaciji

Montaža prekidača za nadzor stvaranja kondenzata

Prekidač za nadzor stvaranja kondenzata montirati na mestu u prostoriji koje je otporno na vlagu.

Prekidač za nadzor stvaranja kondenzata pričvrstiti pomoću vezice za kablove na polazni vod kruga hlađenja. Pri tome obezbediti dobar topotni kontakt sa izabranim mestom.

Uveriti se da u unutrašnjost kućišta ne može dospeti kondenzat.

Priklučivanje na Vitotronic regulaciju

Otvaranje topotne pumpe



Isključivanje instalacije iz struje i otvaranje topotne pumpe

Uputstvo za montažu i servisiranje topotne pumpe

Priklučivanje prekidača za nadzor stvaranja kondenzata 24 V_{dc}




Priklučak na elektronskoj ploči regulatora i senzora, stezaljka F11

Uputstvo za montažu i servisiranje topotne pumpe

Prikључivanje na Vitotronic regulaciju (nastavak)

Prikључivanje prekidača za nadzor stvaranja kondenzata 230 V~



- | | | | |
|-----|---|-----------|--|
| (A) | Prekidač za nadzor stvara-
nja kondenzata 24 V== | X3.1 | Priklučena faza |
| (B) | Pretvarač 24 V==/230 V~ | X2.N | Neutralni provodnik |
| (C) | Elektronska ploča za rutira-
nje ili priključne stezaljke
regulacije Vitotronic | X3.8/X3.9 | Beznaponski kontakt za
prekidač za nadzor stvara-
nja kondenzata |



Polaganje vodova u toplotnoj pumpi

Uputstvo za montažu i servisiranje
toplotne pumpe

Napomena

*Ako se osim prekidača za nadzor stva-
ranja kondenzata priključi i kontrolnik
zaštite od smrzavanja, obe kompo-
nente priključiti serijski.*

Beznaponski kontakt X3.8/X3.9:

- Zatvoreni kontakt:
Neprekidni sigurnosni lanac
- Otvoreni kontakt:
Sigurnosni lanac prekinut, topotna
pumpa isključena
- Ukloplna snaga:
230 V~, 0,15 A

Toplotne pumpe sa Viessmann One Base

Prikључivanje prekidača za nadzor stvaranja kondenzata 24 V~ direktno na toplotnu pumpu


U zavisnosti od tipa toplotne pumpe i opremljenosti instalacije, 1 do 2 prekidača za nadzor stvaranja kondenzata mogu da se priključe direktno na toplotnu pumpu:



Uputstvo za montažu i servisiranje toplotne pumpe

Prikључivanje prekidača za nadzor stvaranja kondenzata 230 V~ na elektronski modul ADIO

Za toplotne pumpe sa Viessmann One Base i međubojerom uvek je neophodan elektronski modul ADIO za priključivanje prekidača za nadzor stvaranja kondenzata.



- (A) Prekidač za nadzor stvaranja kondenzata


- (B) Pretvarač 24 V~/230 V~
(C) Pumpa kruga grejanja/hlađenja



Toplotne pumpe sa Viessmann One Base (nastavak)

- ⑩ Elektronski modul ADIO

Puštanje u rad i podešavanje



Ⓐ Točkić za podešavanje

2. Ispitati prekidač za nadzor stvaranja kondenzata:

Točkić za podešavanje okretati odvijačem nalevo ili nadesno, sve dok se ne čuje klik (momenat uključivanja).

3. Podešavanje tačke uključivanja:

Točkić za podešavanje okretati odvijačem do željenog momenta uključivanja..

Momenat uključivanja mora da se izabere tako da na rashladnoj površini **ne** dođe do stvaranja kondenzata.

Preporučeno podešavanje: $\leq 80\%$

4. Zatvoriti toplotnu pumpu i uključiti mrežni napon:

Uputstvo za montažu i servisiranje toplotne pumpe

Инструкция по монтажу

для специалистов



Накладной датчик влажности

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (специализированной фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных условиях).

При проведении работ на устройстве/отопительной установке необходимо выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

Указание

Наряду с электрической цепью контроллера могут иметься несколько силовых контуров (например, компрессора, проточного нагревателя теплоносителя).



Опасность

Если будут обесточены не все электрические цепи, это может стать причиной травм в результате поражения электрическим током, а также повреждения оборудования. Все имеющиеся электрические цепи необходимо обесточить. Принять меры по предотвращению повторного включения.

Указания по технике безопасности (продолжение)

При выполнении всех видов работ необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Соблюдать особые указания по технике безопасности применительно к используемому хладагенту теплового насоса:



Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию теплового насоса

Ремонт узлов, выполняющих защитную функцию, не допускается из соображений эксплуатационной безопасности установки.

При замене следует использовать исключительно оригинальные детали производства фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Монтаж компонентов с новыми уплотнениями.

Информация об изделии


Чтобы при охлаждении тепловым контуром предотвратить образование конденсата на охлаждающих поверхностях, накладной датчик влажности регистрирует относительную влажность в месте монтажа.

Чтобы предотвратить повреждения от влаги, накладной датчик влажности должен своевременно срабатывать до превышения точки росы.

Устанавливаемая для этого точка переключения зависит от позиции накладного датчика влажности и от конструкционных особенностей (например, монтаж в прохладном или теплом подвальном помещении).

При превышении точки переключения функция охлаждения прерывается. На контроллере появляется сообщение.

Информация об изделии (продолжение)



- (A) Накладной датчик влажности
24 В~
- (B) Только для накладного датчика
влажности 230 В~:
преобразователь 24 В~/230 В~
- (C) Кабель к контроллеру



Монтаж накладного датчика влажности

Смонтировать накладной датчик влажности в самом влажном месте помещения.

Закрепить накладной датчик влажности кабельными стяжками на подающей магистрали охлаждающего контура. При этом обеспечить хороший термоконтакт в выбранном месте.

Не допускать попадания конденсата внутрь корпуса.

Подключение к контроллеру Vitotronic

Открытие теплового насоса



Обесточить установку и
открыть тепловой насос
Руководство по монтажу и
сервисному обслуживанию
теплового насоса


Подключение накладного датчика влажности 24 В[—]



Подключение к плате регуляторов и датчиков, разъем
F11
Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию тепло-
вого насоса

Подключение к контроллеру Vitotronic (продолжение)

Подключение накладного датчика влажности 230 В



- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| (A) | Накладной датчик влажности 24 В ⁼⁼ | X3.1 | Коммутируемая фаза |
| (B) | преобразователь 24 В ⁼⁼ /230 В~ | X2.N | Нулевой кабель |
| (C) | Кроссировочная плата или
клеммные колодки
контроллера Vitotronic | X3.8/X3.9 | Беспотенциальный кон-
такт для накладного дат-
чика влажности |



Прокладка линий в тепло- вом насосе

Руководство по монтажу и
сервисному обслуживанию
теплового насоса

Указание

Если вместе с накладным датчиком влажности подключается реле контроля защиты от замерзания, то оба эти элемента следует подключить параллельно.

Беспотенциальный контакт X3.8/ X3.9:

- Контакт замкнут:
предохранительная цепь замкнута
- Контакт разомкнут:
предохранительная цепь разом-
кнута, тепловой насос не работает
- Коммутирующая способность:
230 В~, 0,15 А

Тепловые насосы с Viessmann One Base

Подключение накладного датчика влажности 24 V~ напрямую к тепловому насосу


В зависимости от типа теплового насоса и оборудования установки 1 или 2 накладных датчика влажности могут быть подключены напрямую к тепловому насосу:



Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию теплового насоса

Подключение накладного датчика влажности 230 В~ к электронному модулю ADIO

Для тепловых насосов с Viessmann One Base и буферной емкостью для подключения накладного датчика влажности обязательно требуется электронный модуль ADIO.




(A) Накладной датчик влажности

Тепловые насосы с Viessmann One Base (продолжение)

- (B) Преобразователь 24 В--/230 В~
- (C) Насос отопительного контура/
контура охлаждения
- (D) Электронный модуль ADIO

Ввод в эксплуатацию и настройка



(A) Ручка настройки

2. Проверить накладной датчик влажности:

С помощью отвертки вращать ручку настройки влево, пока не раздастся щелчок (точка переключения).

3. Настроить точку переключения:

Установить ручку настройки отверткой на нужную точку переключения.

Точка переключения должна быть выбрана таким образом, чтобы **исключить** образование конденсата на охлаждающих поверхностях.

Рекомендуемая настройка:
 $\leq 80\%$

Ввод в эксплуатацию и настройка (продолжение)

4. Закрыть тепловой насос и подать электропитание:



Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию
теплового насоса

Montageinstruktion för värmeinstallatören

VIESSMANN

Fuktbrytare

Säkerhetsanvisningar



Dessa säkerhetsanvisningar förebygger person- och materialskador och måste följas.

Förklaring av säkerhetsanvisningarna



Fara

Denna symbol varnar för personskador.

Observera

Uppgifter som är märkta med ordet observera ger ytterligare information.

Montage, första idrifttagande, inspektion, underhållsarbeten och reparations ska utföras av värmeinstallatör och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens.

Slå av strömmen före arbeten på reglerutrustningen/värmeanläggningen (t.ex. med den separata säkringen eller med huvudbrytaren). Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

Observera

Förutom reglerströmkretsen kan det finnas flera lastströmkretsar (t.ex. kompressor eller elkassett för hetvattenuppvärmning).



Fara

Personskador på grund av elektrisk ström samt skador på utrustningen kan uppstå om inte alla strömkretsar är fränkopplade.

Koppla från nätspänningen i alla tillgängliga strömkretsar. Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

Använd personlig skyddsutrustning vid alla arbeten.

Beakta de särskilda säkerhetsanvisningarna för det köldmedium som används i värmepumpen:



Montage- och serviceinstruktion
för värmepumpen

Säkerhetsanvisningar (fortsättning)

Reparation av komponenter med säkerhetsteknisk funktion försämrar driftsäkerheten.

Om delar byts ut ska endast Viessmann-originaldelar eller reservdelar som godkänts av Viessmann användas.


Montera komponenterna med nya tätningar.

Produktinformation

För att förhindra kondensvattenbildning på kylytorna vid kylnings via en värme-krets registrerar fuktbrytaren den relativa luftfuktigheten på montageplatsen. För att undvika fuktskador bör fuktbrytaren utlösas i god tid innan dagpunkten överskrids. Kopplingspunkten som ska ställas in är beroende av fuktbrytarens monteringsläge och förutsättningarna på platsen, t.ex. montage i kalla eller varma källarutrymmen.

Så snart kopplingspunkten överskrids avbryts kylfunktionen. Ett meddelande visas på regleringen.

Produktinformation (fortsättning)



- (A) Fuktbrytare 24 V==
- (B) Endast med fuktbrytare 230 V~:
Omriktare 24 V==/230 V~
- (C) Ledning till reglerutrustningen

Montera fuktbrytaren

Montera fuktbrytaren på den fuktigaste platsen i rummet.

Fäst fuktbrytaren med kabelband på kylkretsens framledning. Säkerställ god termisk kontakt med den valda platsen. Se till att ingen kondens kommer in i husets inre.

Anslut till Vitotronic-regleringen


Öppna värmepumpen

-  **Slå av strömmen och öppna värmepumpen**
Montage- och serviceinstruktion
värmepump

Anslut fuktbrytaren 24 V=

-  **Anslutning till regulator- och givarkretskort, plint F11**
Montage- och serviceinstruktion
för värmepumpen

Anslut fuktbrytaren 230 V~



- | | | | |
|-----|--|-----------|-------------------------------------|
| (A) | Fuktbrytare 24 V= | X3.1 | Kopplad fas |
| (B) | Omriktare 24 V=~/230 V~ | X2.N | Neutralledare |
| (C) | Switchkort eller kopplingsplintar för Vitotronic-regleringen | X3.8/X3.9 | Potentialfri kontakt för fuktbytare |

-  **Kabelförläggning i värmepumpen**
Montage- och serviceinstruktion
värmepump

- Potentialfri kontakt X3.8/X3.9:**
- Slutet kontakt:
Säkerhetskedjan är obruten
 - Öppen kontakt:

Anslut till Vitotronic-regleringen (fortsättning)

- Säkerhetskedjan är bruten, värme-pumpen ur drift
- Kopplingsförmåga:
230 V~, 0,15 A

Observera

Om en frostskyddsvakt ansluts utöver fuktbrytaren ska de båda komponenterna seriekopplas.

Värmepumpar med Viessmann One Base

Anslut fuktbrytaren 24 V= direkt till värmepumpen

Beroende på typ av värmepump och systemutrustning kan 1 eller 2 fuktbrytare anslutas direkt till värmepumpen:




Montage- och serviceinstruktion
för värmepumpen

Anslut fuktbrytaren 230 V~ till elektronikmodulen ADIO

För värmepumpar med Viessmann One Base och ackumulator behövs alltid elektronikmodulen ADIO för att ansluta fuktbrytaren.


Värmepumpar med Viessmann One Base (fortsättning)



- (A) Fuktbrytare
- (B) Omriktare 24 V==/230 V~
- (C) Värme-/kylkretspump

(D) Elektronikmodul ADIO

Idrifttagande och inställning



(A) Justerskruv

- 2. Kontrollera fuktbrytaren:**
Vrid justerskruven åt höger eller vänster med en skravmejsel tills ett klickljud hörs (kopplingspunkten är nådd).
- 3. Ställa in kopplingspunkten:**
Vrid justerskruven till den önskade kopplingspunkten med skravmej- seln.
Kopplingspunkten måste väljas så att **inget** kondensvatten bildas på kyltornen.
Rekommenderad inställning:
 $\leq 80\%$
- 4. Stäng varmepumpen och koppla till nätspänningen:**
 Montage- och servicein- struktion varmepump

Navodilo za montažo

za strokovno osebje

Stikalo za nadzor vlažnosti

Varnostna opozorila

Prosimo, natančno upoštevajte ta varnostna opozorila, da preprečite nevarnost ter poškodbe oseb in stvari.

Razlaga varnostnih opozoril



Nevarnost

Ta znak svari pred poškodbami oseb.

Opozorilo

Navedbe z besedo opozorilo vsebujejo dodatne informacije.

Montažo, prvo izročitev v obratovanje, pregled, vzdrževanje in popravila mora izvesti pooblaščen strokovnjak (strokovno podjetje ogrevalne tehnike/ pogodbeno instalacijsko podjetje).

Pri delih na napravi/ogrevalnem sistemu morate odklopiti napajanje (npr. z ločeno varovalko ali glavnim stikalom) in napravo zavarovati pred ponovnim vklopom.

Opozorilo

Poleg tokokroga regulacije lahko obstaja tudi več močnostnih tokokrogov (npr. kompresor, pretočni grelnik ogrevalne vode).



Nevarnost

Če od napetosti niso odklopljeni vsi tokokrogi, lahko pride do telesnih poškodb zaradi električnega toka in do okvar naprave. Vse obstoječe tokokroge odklopite od napajanja. Zavarujte pred ponovnim vklopom.

Pri vseh delih uporabljajte osebno varovalno opremo.

Upoštevajte varnostna opozorila za uporabljeno hladilno sredstvo topotne črpalke:



Navodilo za montažo in servisiranje topotne črpalke

Varnostna opozorila (nadaljevanje)

Popravilo komponent, ki imajo varnostno funkcijo, ogroža varno obratovanje sistema.

Pri zamenjavi uporabite izključno originalne dele Viessmann ali nadomestne dele, katerih uporabo je dovolilo podjetje Viessmann.

Komponente montirajte z novimi tesnilci.


Informacije o proizvodu

Stikalo za nadzor vlažnosti beleži relativno vlažnost na mestu montaže, da se lahko pri hlajenju preko ogrevalnega krogotoka prepreči nastajanje kondenzata na hladilnih površinah.

Da se prepreči škoda, se mora stikalo za nadzor vlažnosti sprožiti pravčasno, preden temperatura preseže rosišče. Preklopna točka, ki jo je treba za to nastaviti, je odvisna od vgradnega položaja stikala za nadzor vlažnosti in gradbenih pogojev, npr. vgradnja v hladnem ali topljem kletnem prostoru.

Hlajenje se prekine takoj ko je presežena preklopna točka. Na regulaciji se prikaže sporočilo.

Informacije o proizvodu (nadaljevanje)



- (A) Stikalo za nadzor vlažnosti 24 V ---
- (B) Le pri stikalu za nadzor vlažnosti 230 V --- :
prevornik 24 V --- /230 V ---
- (C) Vodnik k regulaciji

Montaža stikala za nadzor vlažnosti

Stikalo za nadzor vlažnosti montirajte na najbolj vlažnem mestu v prostoru. Stikalo za nadzor vlažnosti pritrďte na vtok hladilnega krogotoka s kabelskimi vezicami. Pri tem zagotovite dober toplotni stik iz izbranim mestom. Zagotovite, da kondenzat ne teče v notranjost ohišja.

Priklučitev na regulacijo Vitotronic

Odpiranje toplotne črpalke

 Odklop naprave od električnega napajanja in odpiranje toplotne črpalke


Navodilo za montažo in servisiranje toplotne črpalke

Priklučitev stikala za nadzor vlažnosti 24 V --

 Priklučitev na vodniško ploščo regulatorjev/senzorjev, sponka F11

Navodilo za montažo in servisiranje toplotne črpalke

Priklučitev stikala za nadzor vlažnosti 230 V --



- (A) Stikalo za nadzor vlažnosti 24 V --
- (B) prevornik 24 V -- /230 V --
- (C) Razvodna vodniška plošča ali vrstne sponke regulacije Vitotronic

- X3.1 Preklopljena faza
- X2.N Nevtralni vodnik
- X3.8/X3.9 Brezpotencialni kontakt za stikalo za nadzor vlažnosti

 Polaganje vodov v toplotni črpalki
Navodilo za montažo in servisiranje toplotne črpalke

Brezpotencialni kontakt X3.8/ X3.9:

- Kontakt sklenjen: varnostna veriga sklenjena
- Kontakt odprt:

Priklučitev na regulacijo Vitotronic (nadaljevanje)

- varnostna veriga prekinjena, toplotna črpalka ne obratuje
- Preklopna zmogljivost:
230 V~, 0,15 A

Opozorilo

Če se dodatno k prigradnemu stikalu za vlažnost uporabi nadzornik zaščite pred zamrznitvijo, obe komponenti vežite zaporedno.

Toplotne črpalke s platformo Viessmann One Base

Priklučitev stikala za nadzor vlažnosti 24 V= neposredno na toplotno črpalko

Odvisno od tipa toplotne črpalke in opreme sistema lahko neposredno na toplotno črpalko priključite eno do dve stikali za nadzor vlažnosti:




Navodilo za montažo in servisiranje toplotne črpalke

Priklučitev stikala za nadzor vlažnosti 230 V~ na elektronski modul ADIO

Pri toplotnih črpalkah s platformo Viessmann One Base in hranilnikom je za priključitev stikala za nadzor vlažnosti vedno potreben elektronski modul ADIO.


Toplotne črpalke s platformo Viessmann One Base (nadaljevanje)



- (A) Stikalo za nadzor vlažnosti
- (B) Pretvornik 24 V -- /230 V --
- (C) Črpalka ogrevalnega/hladilnega krogotoka

(D) Elektronski modul ADIO

Izročitev v obratovanje in reguliranje



(A) Nastavitevni gumb

2. Preverjanje prigradnega stikala za vlažnost:

Nastavitevni gumb z izvijačem tako dolgo obračajte v levo ali desno, da zaslišite klik (preklopna točka).

3. Nastavitev preklopne točke:

Nastavitevni gumb z izvijačem obrnite na želeno preklopno točko. Preklopno točko morate izbrati tako, da na hladilnih površinah **ne** nastaja kondenzat.

Priporočena nastavitev: $\leq 80\%$

4. Zapiranje toplotne črpalke in vklop omrežne napetosti:

 Navodilo za montažo in ser-viširanje toplotne črpalke

Montážny návod

pre odborných pracovníkov

Kondenzačný spínač

Bezpečnostné pokyny



Dodržujte prosím presne tieto bezpečnostné pokyny, zabránite tak škodám na zdraví a veciach.

Vysvetlenie bezpečnostných pokynov



Nebezpečenstvo

Táto značka varuje pred úravom.

Upozornenie

Údaje so slovom *Upozornenie* obsahujú doplnkové informácie.

Montáž, prvé uvedenie do prevádzky, inšpekcia, údržba a opravy musia byť vykonávané autorizovanými odborníkmi (odbornou kúrenárskou firmou/zmluvným inštalačným podnikom).

Pri práciach na prístroji/vykurovacom zariadení treba odpojiť sietové napätie (napr. samostatnou poistkou alebo hlavným vypínačom) a zaistiť proti opäťovnému zapnutiu.

Upozornenie

Okrem prúdového obvodu regulácie môžu byť prítomné viaceré záťažové obvody (napr. kompresor, prietokový ohrievač vykurovacej vody).



Nebezpečenstvo

Ak nie sú všetky prúdové obvody odpojené od napäťia, môže to viesť k zraneniam a škodám na zariadení v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Všetky prítomné prúdové obvody odpojte od napäťia. Zaistite ich proti opäťovnému zapnutiu.

Pri všetkých práciach nosť vhodné osobné ochranné prostriedky.

Dodržujte špeciálne bezpečnostné pokyny týkajúce sa použitého chladiva tepelného čerpadla:



Návod na montáž a servis tepelného čerpadla

Bezpečnostné pokyny (pokračovanie)

Oprava konštrukčných dielov s bezpečnostno-technickou funkciou ohrozenie bezpečného prevádzku zariadenia.
Pri výmene používajte výhradne originálne diely Viessmann alebo náhradné diely schválené spoločnosťou Viessmann.

Montáž súčasti s novými tesneniami.


Informácie o výrobku

Aby sa pri chladení prostredníctvom vykurovacieho okruhu dalo predísť tvorbe vodného kondenzátu na chladiacich plochách, na mieste montáže sa pomocou kondenzačného spínača zaznamenáva relatívna vlhkosť.

Aby sa predišlo poškodeniam v dôsledku vlhkosti, kondenzačný spínač sa musí aktivovať v pravý čas pred prekročením rosného bodu. Spínací bod, ktorý je na to potrebné nastaviť, je závislý od montážnej polohy kondenzačného spínača a príslušných stavebných potrieb, napr. inštalácia v chladiacom alebo teplom pivničnom priestore.

Akonáhle dôjde k prekročeniu spínačieho bodu, funkcia chladenia sa preruší. Na regulácii sa zobrazí hlásenie.

Informácie o výrobku (pokračovanie)



- (A) Kondenzačný spínač 24 V --
- (B) Len pri kondenzačnom spínači
230 V -- :
Prevodník 24 V $\text{--}/$ 230 V --
- (C) Vedenie do regulácie

Montáž kondenzačného spínača

Kondenzačný spínač namontujte na najvlhkejšie miesto v miestnosti. Kondenzačný spínač upevnite sťahovacími páskami na prívode chladiaceho okruhu. Zabezpečte pri tom dobrý tepelný kontakt na zvolenom mieste. Dbajte na to, aby sa dovnútra telesa nedostal žiadny kondenzát.

Pripojenie na reguláciu Vitotronic

Otvorenie tepelného čerpadla



Odpojenie zariadenia od prúdu a otvorenie tepelného čerpadla

Návod na montáž a servis tepelného čerpadla


Pripojenie 24 V -- kondenzačného spínača



Prípojka na doske plošných spojov regulátora a snímača, svorka F11

Návod na montáž a servis tepelného čerpadla

Pripojenie 230 V -- kondenzačného spínača



- (A) Kondenzačný spínač 24 V --
- (B) Prevodník 24 V -- /230 V --
- (C) Doska plošných spojov zoraďovača alebo svorkovnice regulácie Vitotronic

- X3.1 Fáza zapojená
- X2.N Neutrálny vodič
- X3.8/X3.9 Bezpotečiálový kontakt pre kondenzačný spínač



Uloženie vedenia v tepelnom čerpadle

Návod na montáž a servis tepelného čerpadla

Beznapäťový kontakt X3.8/X3.9:

- Kontakt zatvorený: bezpečnostný reťazec priechodný
- Kontakt otvorený:

Pripojenie na reguláciu Vitotronic (pokračovanie)

bezpečnostný reťazec prerusený,
tepelné čerpadlo mimo prevádzky

- Spínacia schopnosť:
230 V~, 0,15 A

Upozornenie

Ak sa má okrem kondenzačného spínača pripojiť aj ochrana pred mrazom, oba komponenty zapojte za sebou v rade.

Tepelné čerpadlá s Viessmann One Base

24 V~ kondenzačný spínač pripojte priamo na tepelné čerpadlo

V závislosti od typu tepelného čerpadla a výbavy zariadenia je na tepelné čerpadlo možné priamo pripojiť 1 až 2 kondenzačné spínače:




Návod na montáž a servis tepelného čerpadla

Pripojenie 230 V~ kondenzačného spínača na elektronický modul ADIO

V prípade tepelných čerpadiel s Viessmann One Base a akumulačným zásobníkom sa na pripojenie kondenzačného spínača vždy vyžaduje elektronický modul ADIO.


Tepelné čerpadlá s Viessmann One Base (pokračovanie)



- (A) Kondenzačný spínač
- (B) Prevodník 24 V--/230 V~
- (C) Čerpadlo vykurovacieho/chladiačeho okruhu

- (D) Elektronický modul ADIO

Uvedenie do prevádzky a nastavenie



(A) Ovládač

- 2. Kontrola kondenzačného spínača:**
Otáčajte ovládač skrutkovačom doľava či doprava dovtedy, kým nenaznie cvaknutie (spínací bod).
- 3. Nastavenie spínacieho bodu:**
Otočte ovládač skrutkovačom na požadovaný spínací bod.
Spínací bod sa musí zvoliť tak, aby sa na chladiacich plochách netvoril **žiadny** vodný kondenzát.
Odporúčané nastavenie: $\leq 80\%$

- 4. Zatvorenie tepelného čerpadla a zapnutie sietového napäťa:**
 Návod na montáž a servis tepelného čerpadla

Montaj Kılavuzu

Yetkili uzman tesisatçı için

Nem ölçer

Emniyet uyarıları

Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu emniyet uyarılarına lütfen titizlikle uyunuz.

Emniyet uyarılarının açıklaması

Tehlike
Bu işaret cana gelebilecek zararlara karşı uyarır.

Montaj, ilk işletmeye alma, kontrol, bakım ve onarım çalışmaları yetkili uzman tesisatçılar (yetkili ısıtma firması/yetkili servis firması) tarafından yapılmalıdır.

Cihazda/ıstıtma sisteminde çalışma yapıılırken bunlar üzerinde gerilim olmalıdır (ör. sisteme ait sigorta veya ana şalter kapatılmalı) ve tekrar açılmamaları için emniyete alınmalıdır.

Uyarı
Kontrol paneli elektrik devresine birden fazla yük akımı devresi bağlı olabilir (ör. kompresör, sürekli akış tipi ısıtıcı).

Uyarı
Uyarı sözcüğü olan yerlerde ilave bilgiler bulunmaktadır.

Tehlike
Akım devrelerinin tamamının enerjileri kesilmezse, bu durum elektrik şoku nedeniyle yaralanmalara veya cihazda hasarlara sebep olabilir.
Mevcut tüm akım devrelerinin enerjilerini kesin. Tekrar çalıştırılmaması için emniyete alın.

Tüm çalışmalar esnasında uygun kişisel koruyucu donanım giyin.

İslı pompasında kullanılan soğutucu akışkan için özel güvenlik talimatlarına uyun:

İslı pompasının montaj ve servis kılavuzu

Emniyet uyarıları (devam)

Emniyet tekniği işlevine sahip yapı parçalarında onarım yapılması sistemin işletme emniyeti için tehlikelidir. Sistemde değişiklik yaparken veya parça değişiminde sadece orijinal Viessmann yedek parçaları ya da Viessmann tarafından onaylanmış yedek parçalar kullanılmalıdır.


Parçalar, yeni contalarla monte edilmelidir.

Ürün hakkındaki bilgiler

Nem ölçer, bir ısıtma devresi üzerinden soğutma yaparken soğutma yüzeylerinde yoğunmayı önlemek üzere kuru-lum yerindeki bağıl nem algılar. Nemden kaynaklanabilecek hasarı önlemek için nem ölçer, çiylenme noktası aşılmadan önce devreye girmelidir. Anahtarlama noktası nem ölçerin montaj konumuna ve yapısal koşullara bağlıdır; ör. Soğuk veya sıcak bir kilere monte edilmesi.

Anahtarlama noktası aşılır aşılmaz soğutma işlevi kesintiye uğrar. Kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

Ürün hakkında bilgiler (devam)



- (A) Nem ölçer 24 V \sim
- (B) Yalnızca 230 V nem ölçer için:
Dönüştürücü 24 V \sim /230 V \sim
- (C) Kontrol paneline giden kablo

Nem ölçerin monte edilmesi

Nem ölçeri odadaki en nemli yere monte edin.

Nem ölçeri kablo bağlantıları ile soğutma devresinin gidişine bağlayın. Seçilen konumla iyi bir termal temas sağlayın. Muhabazanın iç kısmına yoğuşma suyu girmeden emin olun.

Vitotronic kontrol paneline bağlanması


Isı pompasının açılması

 Sistemin enerjisinin kesilmesi
ve ısı pompasının açılması
Isı pompası montaj ve servis
kılavuzu

24 V -- nem ölçerin bağlanması

 Düzenleyici ve sensör devre
kartı bağlantıları, klemens F11
Isı pompası montaj ve servis
kılavuzu

230 V -- nem ölçerin bağlanması



- | | | | |
|-----|---|-----------|----------------------------|
| (A) | Nem ölçer 24 V -- | X3.1 | Faz bağlı |
| (B) | Dönüştürücü 24 V $\text{--}/230 V\text{--}$ | X2.N | Nötr iletken |
| (C) | Şönt devre kartı veya Vitotronic kontrol paneli klemensleri | X3.8/X3.9 | Nem ölçer için kuru kontak |

 Isı pompasına kablo döşenmesi
Isı pompası montaj ve servis
kılavuzu

Kuru kontak X3.8/X3.9:
 ■ Kontak kapalı:
 Emniyet zinciri tam
 ■ Kontak açık:



Vitotronic kontrol paneline bağlanması (devam)

- Emniyet zincirinde kesinti, ısı pompası devre dışı
- Anahtarlama kapasitesi:
230 V~, 0,15 A

Uyarı

Nem ölçerin yanı sıra ayrıca bir donma koruması denetleyici de bağlanacak ise, bu iki komponent seri olarak bağlanmalıdır.

Viessmann One Base ile ısı pompaları

24 V[–] nem ölçerin doğrudan ısı pompasına bağlanması

Isı pompası tipine ve sistem ekipmanına bağlı olarak, 1 ila 2 nem ölçer doğrudan ısı pompasına bağlanabilir:




Isı pompası montaj ve servis kılavuzu

230 V~ nem ölçerin ADIO elektronik modülüne bağlanması

Viessmann One Base ve tampon boylerli ısı pompalarında, nem ölçüleri bağlamak için her zaman ADIO elektronik modülü gereklidir.


Viessmann One Base ile ısı pompaları (devam)



- (A) Nem ölçer
- (B) Dönüştürücü 24 V--/230 V~
- (C) Isıtma devresi pompası

- (D) Elektronik modülü
ADIO

İşletmeye alma ve reglaj



(A) Ayar diskı

- 2. Nem ölçerin kontrol edilmesi:**
Ayar diskini bir tornavida ile, bir tıklama sesi (anahtarlama noktası) duyulana kadar sağa veya sola doğru çevirin.
- 3. Anahtarlama noktasının ayarlanması:**
Tornavida kullanarak ayar diskini istediğiniz anahtarlama noktasına çevirin.
Anahtarlama noktası, soğutma yüzeylerinde yoğunlaşma suyu **olmayacak** şekilde seçilmelidir.
Önerilen ayar: $\leq 80\%$

- 4. Isı pompasının bağlanması ve şebeke geriliminin açılması:**
☞ Isı pompası montaj ve servis kılavuzu

Інструкція з монтажу

для фахівців

Накладний датчик вологості

Вказівки з техніки безпеки



Необхідно обов'язково дотримуватись даних вказівок щодо техніки безпеки, щоб уникнути небезпеки ушкоджень людей та виникнення матеріальних збитків.

Пояснення вказівок щодо техніки безпеки



Небезпека

Цей символ попереджає про ризики виникнення травм.

Вказівка

Дані зі словом "Вказівка" містять додаткову інформацію.

Монтаж, перше введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування та ремонт повинен виконувати атестований, уповноважений технічний персонал (спеціалізована фірма з опалювальної техніки/монтажне підприємство, що працює на договірних умовах).

Під час проведення робіт на пристрой/опалювальній установці необхідно вимкнути їх електро живлення (наприклад, за допомогою окремого запобіжника або головного вимикача) і вжити заходів щодо запобігання повторного увімкнення.

Вказівка

Додатково до електричного кола управління можуть бути в наявності декілька силових контурів (наприклад, компресор, проточний водонагрівач теплоносія).



Небезпека

Якщо не всі електричні кола зне斯特румлені, це може привести до травм унаслідок ураження струмом і пошкодження пристрою.

Зне斯特румити всі існуючі електричні конури. Вжити заходів щодо запобігання повторного увімкнення.

Вказівки з техніки безпеки (продовження)

Під час усіх робіт користуватися відповідними засобами індивідуального захисту.

Дотримуватися спеціальних вказівок з безпеки стосовно використовуваного холодаагента теплового насоса:



Інструкція з монтажу та сервісного обслуговування тепло-вого насоса

Ремонт елементів, що виконують захисну функцію, не допускається з міркувань експлуатаційної безпеки установки.

У разі заміни необхідно використовувати виключно оригінальні деталі Viessmann або запасні деталі, які мають дозвіл на використання від компанії Viessmann.

Монтаж компонентів з новими ущільнювачами.


Інформація про виріб

Щоб уникнути утворення конденсату на поверхнях охолодження піч час охолодження через опалювальний контур, накладний датчик вологості вимірює відносну вологість на місці монтажу.

Щоб уникнути пошкоджень, спричинених вологою, накладний датчик вологості повинен спрацювати завчасно до перевищення точки роси. Точка перемикання, яку потрібно встановити для цього, залежить від монтажного положення накладного датчика вологості та будівельних умов, наприклад,, встановлення у прохолодному або теплому підвальному приміщенні.

В разі перевищення точки перемикання здійснюється вимикання функції охолодження. На контролері відображається повідомлення.

Інформація про виріб (продовження)



- (A) Навісний датчик вологості 24 В==
- (B) Тільки для накладного датчика вологості 230 В~:
Перетворювач 24 В==/230 В~
- (C) Кабель до контролера

Монтаж накладного датчика вологості

Встановити накладний датчик вологості у найвологішому місці приміщення.

Закріпити накладний датчик вологості на подаючій магістралі контуру охолодження кабельними стяжками. Забезпечити хороший тепловий контакт з обраною ділянкою.

Переконатися, що всередину корпусу не потрапив конденсат.

Підключення до контролера Vitotronic

Відкривання теплового насоса



Знеструмлення установки і відкривання теплового насоса

Інструкція з монтажу й сервісного обслуговування тепло-вого насоса


Підключення накладного датчика вологості 24 В⁼⁼



Підключення до плати регуляторів і датчиків, клема F11

Інструкція з монтажу й сервісного обслуговування тепло-вого насоса

Підключення накладного датчика вологості 230 В~



- | | | | |
|-----|--|-----------|---|
| (A) | Навісний датчик вологості
24 В ⁼⁼ | X3.1 | Фазу перемкнуто |
| | | X2.N | Нульовий кабель |
| (B) | Перетворювач 24 В ⁼⁼ /
230 В~ | X3.8/X3.9 | Контакт без потенціалу
для накладного датчика
вологості |
| (C) | Плата перемичок або
клемні колодки
контролера Vitotronic | | |

Підключення до контролера Vitotronic (продовження)



Прокладання кабелю в тепловому насосі

Інструкція з монтажу й сервісного обслуговування теплового насоса

Вказівка

Якщо додатково до накладного датчика вологості підключається реле захисту від замерзання, обидва компоненти підключити послідовно.

Контакт без потенціалу X3.8/X3.9:

- Контакт замкнутий:
запобіжний ланцюг замкнутий
- Контакт розімкнутий:
запобіжний ланцюг розімкнутий,
тепловий насос не працює
- Комутаційна здатність:
230 В~, 0,15 А

Теплові насоси з Viessmann One Base

Підключення накладного датчика вологості 24 В[—] безпосередньо до теплового насоса

Залежно від типу теплового насоса та обладнання установки до теплового насоса можна підключити від 1 до 2 накладних датчиків вологості:




Інструкція з монтажу й сервісного обслуговування теплового насоса

Підключення накладного датчика вологості 230 В~ до електронного модуля ADIO

Для теплових насосів з Viessmann One Base і буферною ємністю для підключення накладного датчика вологості завжди необхідний електронний модуль ADIO.


Теплові насоси з Viessmann One Base (продовження)



- (A) Накладний датчик вологості
- (B) Перетворювач 24 В--/230 В~
- (C) Насос контуру опалення/охолодження

(D) Електронний модуль ADIO

Введення в експлуатацію і регулювання



(A) Колесо настройки

2. Перевірити накладний датчик вологості:

За допомогою викрутки повернути колесо настройки вліво або вправо, поки не стане чутне клання (точка перемикання).

3. Налаштувати точку перемикання:

За допомогою викрутки повернути колесо настройки до потрібної точки перемикання. Точка перемикання має бути вибрана таким чином, щоб **не припустити утворення конденсату** на поверхнях охолодження. Рекомендоване налаштування: $\leq 80\%$

4. Закрити тепловий насос і увімкнути електророзивлення:



Інструкція з монтажу й сервісного обслуговування теплового насоса



DE Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

GB Viessmann Limited
Hortonwood 30, Telford
Shropshire, TF1 7YP, GB
Telephone: +44 1952 675000
Fax: +44 1952 675040
E-mail: info-uk@viessmann.com

FR Viessmann France S.A.S.
57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00
www.viessmann.fr

AT Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

BE Viessmann Belgium bv-srl
Hermesstraat 14
B-1930 ZAVENTEM
Tel.: 0800/999 40
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

BG Висман ЕООД
Бизнес център Вертиго
1404 София, бул. България 109
Телефон: 02 854 90 40
www.viessmann.bg

CH Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: 056 418 67 11
Telefax: 056 401 13 19

CN 技术服务热线 : 400 650 8850
登陆 www.viessmann.cn 联系当地服务合作伙伴
邮箱 : CN_Info_TS@viessmann.com

CZ Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189,
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com

DK Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon: 46 55 95 10
Telefax: 46 59 03 22
www.viessmann.dk

EE Viessmann
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon: +372 6997195
Faks: +372 6997196
www.viessmann.com

ES Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es

FI Viessmann OY
Äyrätie 8 A
01510 Vantaa
Fax 010 328 2558
Puh 010 328 2550
www.viessmann.com

GR Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf / Germany
Τηλέφωνο: +49 6452 70-0
Φαξ: +49 6452 70-2780
www.viessmann.de

HR Viessmann d.o.o. HRVATSKA
Dr. Ljude Naletilića 23M
HR-10020 Zagreb
Telefon: 0 03 85-1-65 93-650
Telefax: 0 03 85-1-65 46-793
www.viessmann.com

HU Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2045 Törökbalint
Süßen u. 3.
Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu

IT Viessmann S.r.l.u.
Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax 045 6700412
www.viessmann.com

LT Viessmann UAB
Geležinė Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com

LV Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039
Tālrs: (+371)6 754 52 92
Fakss: (+371)6 780 11 92
E-pasts: info@viessmann.lv
Mājas lapas adrese: www.viessmann.com

NO Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefaks: 06452 70-2780
www.viessmann.de

PL Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl

PT Viessmann, S.L.
Sociedade de responsabilidade limitada
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Telefone: +34 916497400
Fax: +34 916497399
www.viessmann.pt

RO Viessmann S.R.L.
RO-50705 Ghimbav
Brașov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.ro

RS Viessmann d.o.o. Beograd
Pivljanina Baja 1
11000 Beograd
Telefon: +381 11 30 97 887
www.viessmann.com

RU Viessmann Group
ООО "Виссманн"
141014 , Московская область, г. Мытищи, улица Центральная, строение 20Б, офис 815
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

SE Viessmann Värmeteknik AB
Skalholtsgatan 9
164 26 Kista
Telefon: 08-47 48 800
www.viessmann.com

SI Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
telefon: 02 / 480 55 50
telefaks: 02 / 480 55 60
www.viessmann.com

SK Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30
821 04 Bratislava
Telefón: (02) 32 23 01 00
Telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.com

TR Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Şerifali Mahallesi Söyleşî Sokak No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr

UA ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08135 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua

