

für Vitogate 200, Typ EIB

Geänderte Parameter in ETS

Dieses Hinweisblatt dient der Klärung der in der ETS Produktdatenbank zu verwenden Gerätebezeichnungen. Entgegen den Angaben in der Montage- und Serviceanleitung (5604351 7/2011, Seiten 18 und 19) wurden folgende Parameter geändert.

Bei der Auswahl der Gerätebezeichnungen in der ETS Produktdatenbank ist folgendes zu beachten:

Gerätebezeichnung in der Montage- und Serviceanleitung	Gerätebezeichnung in der ETS Produktdatenbank
VT200HK1/3B	VT200HKB
VT300KMW1B	VT300KMWB
VT300KMW2B	VT300KMWB
VT100KC2/4B	VT100KCB
VT200KO2/4B	VT200KOB
VT100GC1/4B	VT100GCB
VT200GW1B	VT200/300GWB
VT300GW2/4B	VT200/300GWB
VT200HO1AB	VT200HO1ABC
—	VT200WO1C

Geänderte Parameter in ETS (Fortsetzung)

Hinzugefügte Regelungen

Gerätebezeichnung	Unterstützte Wärmeerzeuger Regelungen
VT200HO1ABC	Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200, Typ KW6A/KW6B Vitoladens 333-F mit Vitotronic 200, Typ HO1A/HO1B Vitocrossal 300 mit Vitotronic, Typ KW6A/KW6B Vitopend 200 mit Vitotronic, Typ HO1A/HO1B Vitodens 200 mit Vitotronic 200, Typ HO1A/HO1B Vitodens 300 mit Vitotronic 200, Typ HO1A/HO1B Vitodens 222-F mit Vitotronic 200, Typ HO1A/HO1B Vitodens 242-F mit Vitotronic 200, Typ HO1A/HO1B Vitodens 333-F mit Vitotronic 200, Typ HO1A/HO1B Vitodens 343-F mit Vitotronic 200, Typ HO1A/HO1B Vitodens 300-W mit Vitotronic 200 RF, Typ HO1C Vitodens 333-F mit Vitotronic 200 RF, Typ HO1C Vitodens 343-F mit Vitotronic 200 RF, Typ HO1C
VT200WO1C	Vitocal 222-G mit Vitotronic 200, Typ WO1C Vitocal 242-G mit Vitotronic 200, Typ WO1C Vitocal 333-G mit Vitotronic 200, Typ WO1C Vitocal 343-G mit Vitotronic 200, Typ WO1C Vitocal 200-S mit Vitotronic 200, Typ WO1C Vitocal 222-S mit Vitotronic 200, Typ WO1C Vitocal 242-S mit Vitotronic 200, Typ WO1C

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

Technische Änderungen vorbehalten!
5609 862