



Abgasleitungs-Systeme

PLANUNGSHINWEISE

Abb. 29: Abmessungen einwandiges Rohr **BAS**Abb. 30: Abmessungen einwandiges Rohr **KAS**

Abgasleitungs-Systeme

PLANUNGSHINWEISE



Abb. 31: Abmessungen konzentrisches Rohr **BAS, KAS und TAS**

Abb. 32: Abmessungen der Abgasmündungen



Abgasleitungs-Systeme

PLANUNGSHINWEISE

Abb. 33: Abmessungen **SAS 110 (SAS 160)**






Abb. 34: Mindest-Installationsmaße

ECOTHERM PLUS ohne / mit Wandspeicher WS 80 / 120
ECOTHERM KOMPAKT WKS/WKC



ECOTHERM PLUS mit Unterstellspeicher US 120 B,
ECOTHERM KOMPAKT WKS mit Thermenspeicher TS 120 B



Maße:	A	B	C	D	E
ECOTHERM PLUS ohne Speicher	–	–	–	13 cm	25 cm
ECOTHERM PLUS mit Wandspeicher WS 80	–	–	–	13 cm	25 cm
ECOTHERM PLUS mit Wandspeicher WS 120 (Maße ab Verkleidung WGB)	–	–	–	13 cm*	45 cm*
ECOTHERM KOMPAKT WKS/WKC	–	–	–	15 cm	30 cm
ECOTHERM PLUS mit Unterstellspeicher US 120 B	1,90 m	2,03 m	2,15 m	–	–
ECOTHERM KOMPAKT WKS mit Thermenspeicher TS 120 B	1,94 m	2,09 m	2,24 m	–	–

*Das Maß ist nur gültig, wenn die Abgasleitung nicht über den Speicher verlegt wird.