

Montage

Blindflanschset TBFS 110

Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitshinweise

Das Blindflanschset TBFS 110 dient zur Montage von Heizeinsätzen in Trinkwasserspeichern der Serien EAS 300-500, EAS-W und EAS-WS.



Gefahr! Bei der Installation von Heizanlagen besteht die Gefahr erheblicher Personen-, Umwelt- und Sachschäden. Deshalb dürfen Heizanlagen nur durch Fachunternehmen erstellt und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Zubehör sind nicht gestattet, da sie Menschen gefährden und zu Schäden am Gerät führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Zubehörs.



Stromschlaggefahr! Alle mit der Installation verbundenen Elektroarbeiten dürfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden!

Lieferumfang

- Flansch
- Flanschdichtung
- Isolierung
- Isolierungsabdeckung

Montage

1. Trinkwasserspeicher entleeren.
2. Abdeckung entfernen und vorhandenen Flansch demontieren.
3. Den im Lieferumfang enthaltenen Flansch mit neuer Flanschdichtung montieren (vorhandene Schrauben verwenden).
4. Isolierungsabdeckung über den Flansch schieben.
5. Den zur Montage vorgesehenen Heizeinsatz in den Anschluss R1½“ einschrauben.
6. Isolierung über den montierten Heizstab in die Isolierungsabdeckung schieben.
7. Trinkwasserspeicher befüllen und auf Dichtigkeit prüfen.
8. Elektrische Installation des Heizstabs vornehmen.



Informationen zur elektrischen Installation sind der Montageanleitung des verwendeten Heizstabs zu entnehmen.