STEINE & STOPFEN

Brandschutztechnische Kabelabschottung

INNOVATIVE PRODUKTE ZUR ABSCHOTTUNG VON KABELN

DOYMA bietet ein Brandschutz-Programm, das Rohr- und Kabelabschottungen mit den gängigsten Feuerwiderstands-klassen umfasst. Es stattet alle wichtigen Durchführungen mit sicherem und effektivem vorbeugenden Brandschutz aus.

ZZ-Brandschutzstein 170 BDS-N

Abschottung von Medienleitungen

Kabelabschottung S30/S60/S90 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Temporäre sowie permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser. Mittlere und große Abschottungen mit mittlerer bis hoher Belegung, Kabel bis 18 mm Durchmesser, Abschottungen mit häufig wechselnder Belegung.



ZZ-Brandschutzstein 170 BDS-N

FWK	Abmessung (mm)	VE	Artikelnummern	Allg. bau. Zulassung (AbZ)
S30/S60/S90	170	4	3 70 0 170 120 0 4	Z-19.15-1744
S30/S60/S90	170	15	3 70 0 170 120 1 5	Z-19.15-1744

Optionales Zubehör: Dokumentenset Brandschutzstein ZZ-170 BDS-N, ZZ-Kennzeichnungsschild AbZ-Systeme

ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K)

Abschottung von Medienleitungen

Zum Verschließen von Öffnungen, Spalten, Fugen und Zwickeln in ZZ-Brandschutzsystemen als auch zur Verwendung gem. Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR). Nach MLAR kann dieser intumeszierende Baustoff zum Verschluss von Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) verwendet werden, durch die elektrische Leitungen und Rohrleitungen geführt werden.

ZZ-Brandschutzmasse BDS-N

FWK	Abmessung (ml)	VE	Artikelnummern	Allg. bau. Zulassung (AbZ)
S90	310	1	3 75 0 000 000 0 0	Z-19.15-1642

Optionales Zubehör: Dokumentenset ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K), ZZ-Kennzeichnungsschild AbZ-Systeme

ZZ-Schalungsrohr

Abschottung von Medienleitungen

Rohrschale aus intumeszierendem Polyurethanschaum zum Einbau in leichten Trennwänden, um eine Verwendung der ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K) zu ermöglichen.



ZZ-Schalungsrohr

FWK	Abmessung (mm)	VE	Artikelnummern	Allg. bau. Zulassung (AbZ)
S90	75 x 100	1	3 75 0 075 100 0 0	Z-19.15-1642

Optionales Zubehör: Dokumentenset ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K), ZZ-Kennzeichnungsschild AbZ-Systeme

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

ZZ-Brandschutzstopfen BDS

Abschottung von Medienleitungen

Kabelabschottung S30/S60/S90 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Temporäre sowie permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser. Mittlere und große Abschottungen mit mittlerer bis hoher Belegung, Kabel bis 18 mm Durchmesser, Abschottungen mit häufig wechselnder Belegung.

ZZ-Brandschutzstopfen BDS

FWK	Durchmesser (mm)	VE	Artikelnummern	Allg. bau. Zulassung (AbZ)
S30/S60/S90	65	2	3 71 0 065 000 0 2	Z-19.15-1316
S30/S60/S90	78	2	3 71 0 078 000 0 2	Z-19.15-1316
S30/S60/S90	107	2	3 71 0 107 000 0 2	Z-19.15-1316
S30/S60/S90	122	2	3 71 0 122 000 0 2	Z-19.15-1316
S30/S60/S90	134	2	3 71 0 134 000 0 2	Z-19.15-1316
S30/S60/S90	165	2	3 71 0 165 000 0 2	Z-19.15-1316
S30/S60/S90	200	2	3 71 0 200 000 0 2	Z-19.15-1316
S30/S60/S90	250	2	3 71 0 250 000 0 2	Z-19.15-1316

Optionales Zubehör: Dokumentenset ZZ-Brandschutzstopfen BDS, ZZ-Kennzeichnungsschild AbZ-Systeme

ZZ-Brandschutzstopfen BDS mit Rohrschale

Kombination aus zwei Rohrhalbschalen und zwei Stopfen zur Herstellung von Leitungsabschottungen in leichten Trennwänden



ZZ-Brandschutzstopfen BDS mit Rohrschale

FWK	Abmessung (mm)	VE	Artikelnummern	Allg. bau. Zulassung (AbZ)
S30/S60/S90	144 x 150	2	3 71 0 144 000 0 2	Z-19.15-1316

Optionales Zubehör: Dokumentenset ZZ-Brandschutzstopfen BDS, ZZ-Kennzeichnungsschild AbZ-Systeme

ZZ-Dokumentenset

Beinhaltet alle Dokumente für eine zulassungsgerechte Abschottung

Die ZZ-Dokumentensets enthalten zu dem jeweiligen Produkt passend:
Montageanleitung, Zulassung, Übereinstimmungserklärung und Kennzeichnungsschild

ZZ-Dokumentenset

Produkt	VE	Artikelnummern
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K)	1	3 75 0 000 000 0 9
ZZ-Brandschutzstein 170 BDS-N	1	3 70 0 000 000 0 9
ZZ-Brandschutzstopfen BDS	1	3 71 0 000 000 0 9

ZZ-Kennzeichnungsschild AbZ-Systeme

Vor-Ort-Dokumentation einer zulassungsgerechten Abschottung

Zur Vor-Ort-Kennzeichnung der eingebauten Brandabschottung (Bauart) nach nationaler Zulassung (DIBt)

Verwendbar für alle hier dargestellten Schottungs-systeme!

ZZ-Kennzeichnungsschild

VE	Artikelnummern
1	3 79 0 000 000 0 1

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. D-MT-7-103