



Beigelegter Brückenstecker VDK für Gasheizkessel KN 45... 117-8..

Steckverbindungen Schaltkasteninnenseite und -unterseite :



Pos. 1 bis 5 : Steckverbindungen an Schaltkasten unterseite.

Pos. 6 bis 9 : Steckverbindungen Schaltkasteninnenseite.

1. Ventildichtheitskontrolle (Zubehör VDK 3*),
Brückenstecker "VDK" beigelegt
2. Gasarmatur Stufe 2
3. Gasarmatur Stufe 1
4. Gasdruckwächter
5. Glühzünder
6. Abgasüberwachung (Zubehör AGÜ1),
Brückenstecker "AGÜ" aufgesteckt
7. Einbauabgasklappe mit Teillastöffnung*
8. Anschlußstecker Mehrkesselanlage,
Brückenstecker "CA1" aufgesteckt.
9. Anschlußstecker Mehrkesselanlage,
Brückenstecker "CA2" aufgesteckt.

*** Achtung :**

- Die Kesselinbetriebnahme ist nur möglich, wenn :
- Der Brückenstecker "VDK" oder das Zubehör "VDK 3" auf der Schaltkastenunterseite (Pos. 1) gesteckt ist.
 - Die Einbauabgasklappe "EAK" im Schaltkasten auf dem Stecksocket "EAK" (Pos. 7) gesteckt ist.



Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Thermotechnik
Produktbereich Junkers
Postfach 13 09
73243 Wernau