



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Einbau in Decken mit Feuerwiderstand F 60 und F 90 (mindestens 2 cm tief in der Decke)

## EIGENSCHAFTEN

- Feuerwiderstandsklassen I 60 und I 90 nach DIN 4102-11 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro Installationsschacht I 60 / I 90)
- Verschluss selbstklebend

- Masse intumeszierend, mit Folie umhüllt

## LIEFERUMFANG

- Hinweisschild

## INFO

- Innerhalb des Geberit Quattro Systems in Verbindung mit Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro einsetzbar

- Innerhalb von Geberit Quattro sind mindestens 2 cm Abstand zu anderen Rohrleitungssystemen einzuhalten
- Die Montage des Kennzeichnungsschildes wird empfohlen
- Bei Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro in den Dimensionen DN 56–100 das Schachtschott Typ Quattro DN 100 verwenden
- Für die Planung und Montage des Schachtschott Typ Quattro müssen die Vorgaben der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG Nr. Z-19.30-2207) Geberit Quattro I 90 beachtet werden
- Das Geberit Schachtschott Typ Quattro darf nicht als eigenständige Rohrabschottung R 90 eingesetzt werden

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	D cm	L cm	B cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
300.008.00.2	50–100	56–110	13.2	42	5	1	5	25