





Table with 2 columns: Parameter and Value. Rows include Gerätetyp (AIR1 XVP 850), Bestellnummer (40612), and Wärmetauscher (Kreuzgegenstrom).

Table with 2 columns: Parameter and Value. Rows include Technische Daten (Mechanische and Elektrische Daten) and Schalldaten (Schallleistungspegel and Schalldruckpegel).

(1) = bei 200 Pa externer Druckverlust ERP-konform
(2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
(3) = Optionales Zubehör
(4) = Achtung: 230 V Anschluss nur mit einer elektrischen Vor- oder Nachheizung möglich!
Keine gleichzeitige Installation.

Maße AIR1 XVP 850



Zubehör

Heiz- und Kühlregister

Vorheizung

AIR1-EVH XVP 850 elektrisch, intern	Best.-Nr. 40473	Seite 52
---	-----------------	----------

Nachheizung

AIR1-ENH XVP 850 elektrisch, intern	Best.-Nr. 40474	Seite 52
---	-----------------	----------

AIR1-NH WW XVP 850 Warmwasser, intern	Best.-Nr. 40475	Seite 53
---	-----------------	----------

Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister

WHS HE 24 V (0 – 10 V)	Best.-Nr. 08318	Seite 53
-------------------------------	-----------------	----------

Kühlregister

AIR1-KR KW XVP 850 L ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 40476	Seite 54
--	-----------------	----------

AIR1-KR KW XVP 850 R ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 40477	Seite 54
--	-----------------	----------

AIR1-CO DX XVP 850 L ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40478	Seite 55
---	-----------------	----------

AIR1-CO DX XVP 850 R ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40479	Seite 55
---	-----------------	----------

Kühlregister Zubehör

AIR1-KS D für deckenmontierte Geräte und Kühlregister	Best.-Nr. 07170	Seite 57
---	-----------------	----------

Luftführung

Verschlussklappe

RVMD 250/24V	Best.-Nr. 40246	Seite 56
---------------------	-----------------	----------

Kondensatabführung

Kugelsiphon

AIR1-KS B für bodenmontierte Geräte und Kühlregister	Best.-Nr. 07169	Seite 57
--	-----------------	----------

Steuerung

Bedienelemente

AIR1-BE ECO	Best.-Nr. 06186	Seite 58
AIR1-BE TOUCH	Best.-Nr. 06187	Seite 58

Anschlussleitung Bedienelement

AIR1-SL 4/10 10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 58
AIR1-SL 4/20 20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 58

Sensoren

AIR1/KWL-VOC 0-10V Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 58
AIR1/KWL-CO2 0-10V Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 58
AIR1/KWL-FTF 0-10V Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 58
AIR1-CO2 K Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 58

Signalkonverter für Sensoren

AIR1-SK	Best.-Nr. 06019	Seite 59
----------------	-----------------	----------

Erweiterungskit für Konstantdruckregelung

AIR1-CAP	Best.-Nr. 06756	Seite 58
-----------------	-----------------	----------

Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen

ELF-AIR1 XVP 850/ePM10 50%/48 (M5)	Best.-Nr. 40515	Seite 59
ELF-AIR1 XVP 850/ePM10 50%/96 (M5)	Best.-Nr. 40514	Seite 59
ELF-AIR1 XVP 850/ePM10 55%/96 (F7)	Best.-Nr. 40516	Seite 59
ELF-AIR1 XVP 850/ePM10 80%/96 (F9)	Best.-Nr. 40517	Seite 59

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviseite rechts und die Version L links