

Konformitätserklärung

DOP_SFV_042_DE

Name/Anschrift des Ausstellers:

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
D-94447 Plattling

Produktbezeichnung:

Edelstahlverteiler

Typenbezeichnung:

SFVI0600000 – SFVI2000000
SFV02000000 – SFV12000000
SFVT0200000 – SFVT1200000
SFV02D00000 – SFV12D00000
SHV02000000 – SHV12000000
SSV02000000 – SSV12000000
SFVESS00000, SFVEST00000, SFVESD00000

Für das bezeichnete Produkt erklären wir hiermit die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen, sowie die Materialzusammensetzung:

- Edelstahlverteiler aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) nach EN 10088-2
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (für Anschlussbauteile)
- Anschlussbauteile aus Messing CW614N, vernickelt
- FE-Hähne aus Messing CW617N, vernickelt
- Thermostatventileinsatz aus Messing CW602N, blank oder Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) nach EN 10088-2
- Regulierventileinsatz aus Messing CW614N, vernickelt
- Durchflussmesser aus Messing CW614N und Polyamid
- Manometer nach DIN EN 837-1
- Centellen Dichtungen WS 3825 (DIN 3535-6)
- Sicherungskleber Selon 336 für Anschlussbauteile
- O-Ringe aus EPDM 70 Shore peroxidisch vernetzt (gemäß STRAUB O-Ring Spezifikation)
- Befestigungshalter aus verzinktem Stahlblech DD11 nach EN10111
- Schalldämmeinlagen (Halter) nach DIN 4109
- 100 % druckgeprüft bei 6,5 bar Luftdruck über 15 Sekunden
- 100 % Funktionskontrolle vor Auslieferung

Die Kermi GmbH betreibt ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008. Zudem verweisen wir noch auf unser zertifiziertes Umweltmanagement nach ISO 14001:2004 und Energiemanagement von ISO 50001:2011. Der Hersteller Kermi fällt unter die Regelungen des 31. BImSchV.

Pankofen, 06.03.2018



i.V. Dominik Lampert



i.V. Hans-Jürgen Heigl