



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6350BS0037

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Leckagedetektor mit automatischer Absperreinrichtung (6350)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Leckagedetektor zum Einbau in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	SYR Safe-T, Typ 2421
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 05.10.2017 (TZW) Baumusterprüfung: LD 001/10; 002/10; 003/10 vom 03.05.2010 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0021/14 vom 10.04.2014 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-298922-18-SI/to vom 04.06.2018 (WHY) UBA-Leitlinie: KA 0088/16 vom 14.12.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0234/18 vom 12.09.2018 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 638 (01.11.2004) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) UBA METALLE (21.11.2018) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.02.2022 / 19-0068-WNV

70228-04-A-DE

06.02.2019 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
SYR Safe-T LS Modul Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	
SYR Safe-T LS Modul Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
SYR Safe-T LS Modul Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	
SYR Safe-T Connect Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	mit oder ohne Filteranschluss
SYR Safe-T Connect Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	mit oder ohne Filteranschluss
SYR Safe-T Connect Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	mit oder ohne Filteranschluss

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH