



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6370CQ0008**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA (6370)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA
<b>Modell</b> <i>model</i>	STBA 600
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: ST 021/14 vom 08.01.2015 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0009/14 vom 14.02.2014 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 142/11 vom 20.07.2011 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0236/13 vom 25.07.2013 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-230072e-13-SI vom 14.06.2013 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA METALLE (23.04.2013) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	08.01.2020 / 13-0352-WNE

70228-04-1-DE

26.01.2015 G/A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN  
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
STBA 600	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF10, OV10	NEOPERL GmbH