



Certificat

Certificate

**Réseaux de chauffage et
distribution sanitaire**
*Piping systems for hot and cold
water installations*

Page 1 / 4

Renouvellement N° 81322 du 24/01/2025
Renewal N° 81322 from 24/01/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 23/01/2028

TECE

185 C RUE LOUISE LABBE FR- 69970 CHAPONNAY

N° titulaire / Holder:	007
Site de production / Production site:	Strzelin, Pologne – 007/01 Emsdetten, Allemagne – 007/02
Première admission / First admission:	24/01/2019

SYSTEME MULTICOUCHE

MULTILAYER SYSTEM

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.

La durée de vie conventionnelle est de 50 ans. *Conventional life is 50 years.*

Caractéristiques certifiées

- Caractéristique de durabilité
Résistance à la délamination
- Caractéristique fonctionnelles
Caractéristiques dimensionnelles
- Aptitude à l'usage
Résistance à la pression

Certified characteristics

- Characteristics of durability
Resistance to delamination
- Functional characteristics
Dimensional characteristics
- Fitness for purpose
Resistance to pressure

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **23/01/2028** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF – Réseaux de chauffage et distribution sanitaire.

This NF certificate and related appendix is valid until 23/01/2028 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020

SYSTEME MULTICOUCHE (NF EN ISO 21003)

Classes d'application couvertes

Classe 2 : $P_d = 10$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars)

Classe 4 : $P_d = 10$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol

Classe 5 : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température

Classe "Eau glacée" : $P_d = 10$ bars – La classe d'application "Eau glacée", telle que définie dans la certification NF 545, correspond aux installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

Classe	Régime de service	Régime maximal	Régime accidentel	Application type
2	70 °C / 49 ans	80 °C / 1 an	95 °C / 100 h	Alimentation en eau chaude et froide sanitaire
4	20 °C / 2,5 ans 40 °C / 20 ans 60 °C / 25 ans	70 °C / 2,5 ans	100 °C / 100 h	Radiateurs basse température Chauffage par le sol
5	20 °C / 14 ans 60 °C / 25 ans 80 °C / 10 ans	90 °C / 1 an	100 °C / 100 h	Radiateurs haute température

Produits couverts par le présent certificat NF

- **Système TECELOGO**
 - **Tubes TECELOGO**
 - **Raccords TECELOGO**

Les tubes TECELOGO et raccords TECELOGO sont indissociables les uns des autres, et ne peuvent pas être associés à d'autres tubes ou raccords certifiés NF 545.



Réseaux de chauffage et
distribution sanitaire
*Piping systems for hot and cold
water installations*

Annexe

Appendix

Page 3 / 4

Renouvellement N° 81322 du 24/01/2025
Renewal N° 81322 from 24/01/2025
Date de fin de validité / *Expiry date* : 23/01/2028

Tubes certifiés NF

Dénomination commerciale	Dimensions nominales (en mm)	Conditionnement	Site de fabrication
TECELOGO	16 x 2,00	Couronnes et barres	007/01
	20 x 2,25		
	25 x 2,50		
	32 x 3,00		
	40 x 4,00	Barres	
	50 x 4,50		
	63 x 6,00		

Liste des raccords certifiés NF compatibles et données de mise en œuvre des raccords

Dénomination commerciale du raccord	TECELOGO
DN de tube équivalent en mm (liste page suivante)	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63
Type de mise en œuvre	Indémontable
Type d'assemblage	Instantané, à emboîtement manuel Métallique/Plastique
Mise en œuvre	Sans outil, hormis Calibrage + Ébavurage avec outil manuel TECELOGO
Site de fabrication	007/02

- Raccord TECELOGO

Famille	Types	Dimensions (en mm)
Manchons	F	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63
Manchons réduits	F	20-16 ; 25-16 ; 25-20 ; 32-20 ; 32-25 ; 40-32 ; 50-40 ; 63-50
Coudes 90°	F	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63
Coudes 45°	F	25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63
Coudes de piquage	M/F	16 ; 20 ; 25
Tés égaux	F	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63
Tés réduits	F	20-16-16 ; 20-16-20 ; 20-20-16 ; 25-16-16 ; 25-16-25 ; 25-20-20 ; 25-20-25 ; 20-25-20 ; 32-16-32 ; 32-20-32 ; 35-25-32 ; 32-25-25 ; 40-25-40 ; 40-32-40 ; 40-32-32 ; 50-25-50 ; 50-32-50 ; 63-32-63 ; 63-50-63
Bouchons	F	16 ; 20

- **Raccord mixte TECELOGO**

Famille	Types	Dimensions (en mm)
		1ère : DN du tube certifié
		2ème : si DN mixte différent
		3ème : dimension de filetage
Manchons taraudés	F	16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 25-1" ; 25-3/4" ; 32-1" ; 40-1 1/2" ; 50-2" ; 63-2"
Manchons filetés	M	16-1/2" ; 16-3/4" ; 16-3/8" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 25-1" ; 25-3/4" ; 32-1" ; 40-1 1/4" ; 50-1 1/2" ; 63-2"
Coudes 90° taraudés	F	16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 25-3/4" ; 32-1"
Coudes 90° filetés	M	16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 25-1" ; 25-3/4" ; 32-1"
Tés taraudés	F	16-1/2"-16 ; 20-1/2"-20 ; 25-3/4"-25 ; 32-1"-32 ; 40-1"-40 ; 50-1 1/4"-50 ; 63-1 1/2"-63
Adaptateurs à sertir	M	16-15 ; 20-18 ; 25-22
Manchons à écrou tournant	F	16-1/2" ; 16-3/4" ; 16-3/8" ; 20-3/4" ; 25-1" ; 32-1 1/4" ; 32-1 1/2" ; 40-1 1/2" ; 50-1 1/2"
Coudes 90° à écrou tournant	F	16-1/2" ; 16-3/8"
Patères murales simples	F	16-1/2" ; 20-1/2"
Patères murales doubles	F	16-1/2"-16 ; 20-1/2"-20
Traversée de cloison		16-1/2"
Adaptateurs TECEflex		16-16 ; 20-20 ; 25-25
Manchons Eurocone	M	16-3/4"Ec ; 20-3/4"Ec

Fin du certificat