

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013, 812/2013)

1	Markenname		Vaillant						
2	Modelle	A	VCW DE 204/4-7 A-H						
		B	VCW DE 204/4-7 A-L						
		C	VCW DE 204/4-7 A-P						
		D	VCW DE 254/4-7 A-H						
		E	VCW DE 254/4-7 A-L						
		F	VCW DE 254/4-7 A-P						

			A	B	C	D	E	F	
3	Temperaturanwendung	-	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	
4	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil	-	XL	XL	M	XL	XL	XL	
5	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienzklasse	-	C	C	C	C	C	C	
6	Warmwasserbereitung: Energieeffizienzklasse	-	B	B	B	B	B	B	
7	Raumheizung: Wärmenennleistung (*8) (*11)	P_{rated}	kW	20	20	18	24	24	22
8	Jährlicher Energieverbrauch (*8)	Q_{HE}	kWh	20415	20415	18092	24814	24814	23079
9	Jährlicher Stromverbrauch (*8)	AEC	kWh	42	42	26	44	44	53
10	Jährlicher Brennstoffverbrauch (*8)	AFC	GJ	20	20	7	20	20	20
11	Raumheizung: Jahszeitbedingte Energieeffizienz (*8)	η_{Is}	%	78	78	79	77	77	76
12	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz (*8)	η_{WH}	%	75	75	62	75	75	74
13	Schalleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	dB(A)	43	43	45	46	46	43
14	Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.								
16	 „smart“-Wert „1“ : die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.								
17	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.								

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013, 814/2013)

2	Modelle	A	VCW DE 204/4-7 A-H
		B	VCW DE 204/4-7 A-L
		C	VCW DE 204/4-7 A-P
		D	VCW DE 254/4-7 A-H
		E	VCW DE 254/4-7 A-L
		F	VCW DE 254/4-7 A-P

			A	B	C	D	E	F	
18	Brennwertkessel	-	-	-	-	-	-	-	
19	Niedertemperatur-Kessel (*2)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	B1-Kessel	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung	-	-	-	-	-	-	-	
22	Zusatzheizgerät	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kombiheizgerät	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Raumheizung: Wärmenennleistung (*11)	P _{rated}	kW	20	20	18	24	24	22
25	Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*1)	P ₄	kW	19,9	19,9	17,9	23,8	23,8	21,9
26	Nutzbare Wärmeleistung bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (*2)	P ₁	kW	6,1	6,1	5,6	7,2	7,2	6,6
27	Raumheizung: Jahrezzeitbedingte Energieeffizienz	η _s	%	78	78	79	77	77	76
28	Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*4)	η ₄	%	80,8	80,8	80,1	80,7	80,7	80,8
29	Wirkungsgrad bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturanwendung (*5)	η ₁	%	82,0	82,0	83,8	80,4	80,4	79,7
30	Hilfsstromverbrauch: Vollast	el _{max}	kW	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012
31	Hilfsstromverbrauch: Teillast	el _{min}	kW	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012
32	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P _{SB}	kW	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005
33	Wärmeverlust: Bereitschaftszustand	P _{stby}	kW	0,077	0,077	0,175	0,131	0,131	0,139
34	Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	-	-	-	-	-	-
35	Stickoxidausstoß	NO _x	mg/kWh	30	30	33	37	37	29
36	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil	-	-	XL	XL	M	XL	XL	XL
37	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz	η _{WH}	%	75	75	62	75	75	74
38	Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	kWh	0,198	0,198	0,120	0,205	0,205	0,249
39	Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	kWh	26,521	26,521	10,136	26,788	26,788	27,149
40	Markenname	-	-	Vaillant					
41	Adresse des Herstellers	-	-	Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany					
42		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.							
43		Für B1-Kessel: Dieser Heizkessel mit Naturzug ist für den Anschluss ausschließlich in bestehenden Gebäuden an eine von mehreren Wohnungen belegte Abgasanlage bestimmt, die die Verbrennungsrückstände aus dem Aufstellraum ins Freie ableitet. Er bezieht die Verbrennungsluft unmittelbar aus dem Aufstellraum und ist mit einer Strömungssicherung ausgestattet. Wegen geringerer Effizienz ist jeder andere Einsatz dieses Heizkessel zu vermeiden — er würde zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Betriebskosten führen.							
44		Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.							
45		Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.							
46	Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung	Q _{elec,week,smart}	kWh	-	-	-	-	-	-
47	Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung	Q _{elec,week}	kWh	-	-	-	-	-	-
48	Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung	Q _{fuel,week,smart}	kWh	-	-	-	-	-	-
49	Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung	Q _{fuel,week}	kWh	-	-	-	-	-	-
50	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes (*3)	P _{sup}	kW	-	-	-	-	-	-
51	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes	-	-	-	-	-	-	-	-



A	B	C	D	E	F
----------	----------	----------	----------	----------	----------

- (*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauf­temperatur von 60 °C am Heizgerä­tein­lass und eine Vorlauf­temperatur von 80 °C am Heizgerä­teaus­lass.
- (*2) Nieder­temperatur­betrieb bedeutet eine Rücklauf­temperatur (am Heizgerä­te­ein­lass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Nieder­temperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgerä­te von 50 °C.
- (*3) Wird der CDH-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt für den Minderungs­faktor der Vorgabewert $C_{dh} = 0,9$.
- (*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauf­temperatur von 60 °C am Heizgerä­te­ein­lass und eine Vorlauf­temperatur von 80 °C am Heizgerä­teaus­lass.
- (*5) Nieder­temperatur­betrieb bedeutet eine Rücklauf­temperatur (am Heizgerä­te­ein­lass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Nieder­temperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgerä­te von 50 °C.
- (*11) Für Heizgerä­te und Kombiheizgerä­te mit Wärmepumpe ist die Wärmenen­leistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenen­leistung eines Zusatzheizgerä­tes P_{sup} gleich der zusätzli­chen Heizleistung $sup(T_j)$



